

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Narva mnt 5 Tallinn 10117, Eesti
telefon: 6310 555, e-post: info@elasa.ee
reg. nr. 90010094



ELASA projekti kooskõlastus nr: KK2872

Taotleja: Kleimerk OÜ

Registrikood/isikukood: 16354013

Address: Tartu maakond, Kambja vald, Ráni alevik, Sipelga põik 1-2

Taotluse esitaja: MEELIS KLEINSON

Telefon: 5136615

E-post: meeliskleinson@gmail.com

Tellijä: SKP Invest OÜ

Address: Riia tn 2, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond

Telefon: 5080065

E-post: kristjanmuts@gmail.com

Objekti kirjeldus: Riigitee 13111 Kauksi-Vasknarva km 1,725 Kulla tee ristumiskoha ehitamise põhiprojekt, töö nr 16-24-TP

Kokkupuude ELASA sidevõrguga: ELA018

Ehitise sihtotstarve: ehitusprojekt

ristumiskoha ehitusprojekt

Tingimused:

Projekti joonis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud.

Asfaltkatte alla jääv ELASA multitoru kaitsta poolitatava kaitsetoruga juhul, kui pinnase väljakaevamisel jääb ELASA multitorule vähem kui 30cm pinnast. Lõplik kaitsmise vajadus hinnata ehitustööde käigus koostöös ELASA piirkondliku järelevalve töötajaga. Kaitsetorude paigaldamisel teostusmöödistada kaitsetorud ning ELASA nõuetekohane teostusjoonis edastada ELASA'le andmebaasi ELA-12 vahendusel. Edastamiseks vajaliku töö koodi saamiseks pöörduda ELASA halduse poole aadressile elasa.haldus@connecto.ee

Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba.

Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELASA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteemi (ELVI) kaudu <https://elvi.elasa.ee/>

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses!

Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELASA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.

Töökohal peab olema ELASA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks

Täiendav info telefonil +372 55609436

Käesolev kooskõlastus koostati 26.03.2024. Kooskõlastus kehtib kuni 26.03.2026.

Väljastaja:

ELASA volitatud esindaja
MARKO MITTAL