

Ol.olevad r/b mast M4 ning tugi asendada puitmastiga ja toega

Asendada õhuliin M1-M20 ulatuses uue BLL-99 kaetud juhtmega L=2338/2455m.

Ol.olev r/b mast M2 asendada puitmastiga.

Ettevaatust!
Ristumine MP õhuliiniga.

Ol.olev r/b mast M5 asendada puitmastiga.

Ettevaatust!
Ristumine kõrgepinge õhuliiniga.

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Mõõtmise kuupäev: | 15.01.2024 |
| Katkoaj: | 14.00 |
| Temp: | -11°C |
| 20kV liini kõrgused | 11kV AMKA liini kõrgused |
| 1) 25.01 m | 1) 19.23 m |
| 2) 23.80 m | 2) 19.23 m |
| 3) 23.74 m | 3) 19.23 m |
| Mastipinna kõrgus: | 13.93 m |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Mõõtmise kuupäev: | 15.01.2024 |
| Katkoaj: | 13.30 |
| Temp: | -11°C |
| 110kV liini kõrgused | 20kV liini kõrgused |
| 1) 33.90 m | 1) 23.50 m |
| 2) 30.80 m | 2) 22.51 m |
| 3) 27.58 m | 3) 22.50 m |
| 4) 27.53 m | 4) 22.50 m |
| Mastipinna kõrgus: | 14.14 m |

| | |
|------------|---------------------|
| Kuupäev: | 15.01.2024 |
| TC | 1.00 |
| Kõrgused | 20kV liini kõrgused |
| 1) 27.8 m | 1) 22.29 m |
| 2) 21.42 m | 2) 21.42 m |
| 3) 21.14 m | 3) 21.14 m |
| Kõrgus: | 13.74 m |

50201:001:0330
Eneri alajaam

88401:003:0540
Vigala alajaam



50201:001:0329
Vidriku

88401:003:0580
Kidra

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- <>— Olemasolev KP maakaabel
- Kinnistu piir
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
- <>— Olemasolev KP õhuliin
- <>— Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev masti tõmmits
- <>— Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-17.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---------------------|
| Tellijä:  elektrilevi | | Töövõtja:  enersense | | Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550 | | Kuupäev: 12.02.2024 |
| Töö nimetus: Elektritootja (500kW ja üle) tingimuste muutmine Koplimäe, Vigala-Vanamõisa küla, Märjamaa vald, Rapla maakond LC0602 | | E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836 | | Joon nr: 001 / LK1 | | Töö nr: 02/04/0602 |
| Joonise nimetus: Asendiplaan | | Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi | | Möötkava:1:500 | | |