

JOOGIVEE ANALÜÜSILEHT J- 521

Proovivõtukoht: Tääksi õpekoht

Veeallika nimetus: jaotusvõrk

Proov võetud: 15.09.2025 , 08:30

Klient: Suure-Jaani Kool

Proov toodud laborisse.: 15.09.2025 , 08:55

Juriidiline aadress: Tallinna 24 Suure-Jaani 71502

Analüüs teostatud: 15.09.2025 - 18.09.2025

Äriregistri kood.: 75038799

Proovivõtu akti number J- 463

Postiaadress: Tallinna 24 Suure-Jaani 71502

Proovi registreerimisnumber 850

Proovi võttis: Eda Nodapera

Väljastamise kuupäev: 19.09.2025

TULEMUSED

Näitaja	Tulemus	Piirsisaldus	Meetod
Värvus Pt-Co ühikut	2,0		EVS-EN ISO 7887
Hägusus NTU	0,3		EVS EN ISO 7027
lõhn palli	0		GOST 3351
maitse palli	0		GOST 3351
Elektrijuhtivus 20 kraadi C juure $\mu\text{S}/\text{cm}$	25	2500	EVS-EN 27888
pH 20 kraadi C juures:	6,9	6,5-9,5	ISO 10523
Püld mgP/l:			EVS-EN ISO 6878
Nüld mgN/l:			EVS-EN 25663
Ammoonium mg/l		0,5	HACH
leelisus mg-ekv/l			* TJ M-16
kuivjääk mg/l			* TJ M-7
Üldraud $\mu\text{g}/\text{l}$	<20	200	HACH
Kaltsium mg/l			* TJ M-18
Magneesium mg/l			* arvutuslik
Üldkaredus mg ekv/l			EVS-ISO 6059
Kloriidid mg/l		250	ISO 9297
Sulfaadid mg/l		250	HACH
Fluoriidid mg/l	0,07	1,5	HACH
Nitritid mg/l		0,5	EVS-EN 26777
Nitraadid mg/l		50	EVS-ISO 7890-3
Naatrium mg/l		200	loonselektiivne Na elektrod
Oksüdeeritavus mgO/l		5,0	EVS-EN ISO 8467
Mangaan $\mu\text{g}/\text{l}$		50	ISO 6333
Fosfaadid mgP/l			EVS-EN ISO 6878*
Escherichia coli arv/100ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1
Colilaadsed bakterid arv/100ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1
Enterokokid arv/100ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
Kolooniate arv 22 kraadi C arv/ml	14		EVS EN ISO 6222
Kolooniate arv 37 kraadi C arv/ml			EVS EN ISO 6222

Katsetulemused kehtivad toodud veeproovide kohta. Katseprotokoll ei tohi osadena labori loata paljundada
Määratud näitajate osas veeproov ei ületa sotsiaalministri määrusega nr.61,01.10.2019."Joogivee kvaliteedi- ja kontrolli-
nõuded ning analüüsimeetodid"kehtestatud piirsisaldust

 Analüüsi teostas: laborant Sirje Paas
Kinnitas: laborijuhataja Anne-Ly Koort

Märkus * - ei kuulu akrediteerimisalasse

 AS Viljandi Veevärk
Tartu tn 123
71005 Viljandi
Äriregistri kood 10185182

 mob 5070810 Leht 1 (1)
tel 6140020

E-post annely@viljandivesi.ee