



KESKKONNAAMET

Andres Mee  
LEONHARD WEISS OÜ  
A.Mee@leonhard-weiss.com

Teie 18.04.2024

Meie 17.05.2024 nr 7-9/24/8258-2

### **Nõusolek Võru-Munamäe 10 kV fiidri rekonstrueerimise III etapi teostamisele**

Küsite Keskkonnaameti nõusolekut Rõuge vallas Rebäse, Kokõjüri, Kokõ, Muna ja Hapsu küla maadel Võru-Munamäe 10 kV fiidri rekonstrueerimise III etapi projekti alusel kavandatud töödele. Taotlusele on lisatud projekt (töö nr IP6720-K3 aprill 2024).

Projektiga hõlmatud ala asub Haanja looduspargi<sup>1</sup> Tavaala piiranguvööndis ja Pärandmaastiku piiranguvööndis<sup>2</sup> (Rebase külas asuv osa trassist).

Looduspargi kaitse-eesmärk on kaitsta, säilitada ja tutvustada Eesti kõrgeimat kuhjelist saarkõrgustikku, esinduslikke ürgorgusid, loodus- ja pärandmaastikke ning looduse mitmekesisust, aidata kaasa kohaliku eluolu edendamisele ja säästva puhkemajanduse arengule ning kaitsta kaitsealuste liikide elupaiku. Tavaala piiranguvööndi kaitse-eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse. Pärandmaastiku piiranguvööndi kaitse-eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine, kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse ning põllumajandusliku maakasutuse ja asustusstruktuuri säilimine.

Kaitse-eeskirja § 16 lg 2 punktide 1 ja 2 järgi on nii Tavaala kui Pärandmaastiku piiranguvööndites ehitise püstitamiseks vajalik kaitseala valitseja nõusolek.

Projekti mahus rekonstrueeritakse 10 kV õhuliin kaetud õhuliinijuhtmega BLL-99 alates Püssa LL-st kuni Rebase alajaamani. Ehitatakse ümber õhuliini algus-, hargnemis- ja ankrumastid ning asendatakse amortiseerunud betoonpostid uute puitpostidega. Asendatakse Rebase komplektalajaam uue komplektalajaamaga ja Rasva komplektalajaam asendatakse mastalajaamaga. Paigaldatakse õhuliini mastile täiendav automatiseeritav lahutuspunkt LP17029. Ehitatakse 10 kV ja 0,4 kV kaabelliinid uue komplektalajaama AJ15339 sidumiseks õhuliinidega.

Rekonstrueerimistööd on kavandatud olemasoleva liinitrassi kaitsetsooni piires. Eesti looduse infosüsteemi EELIS andmetel läbib projektiga seotud ala Põhjatiigi katastriüksusel<sup>3</sup> registreeritud looduspargi kaitse-eesmärgiks olevat elupaigatüüpi aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), kuid kavandatud tööd ei ohusta elupaigatüübi seisundit tervikuna. Samuti ei avalda kavandatud tegevus kahjulikku mõju looduspargi maastikuväärtustele, kuna

<sup>1</sup> Vabariigi Valitsuse 22.01. 2015 määrus nr 10 „Haanja looduspargi kaitse-eeskiri“

<sup>2</sup> Registri koodid vastavalt KLO1101522 ja KLO1101525

<sup>3</sup> Katastritunnus 69701:005:0306

tööd on kavandatud juba looduses olemasolevale liinitrassile.

Lähtudes ülaltoodust on Keskkonnaamet seisukohal, et kavandatud tegevus ei ohusta Haanja looduspargi kaitse-eesmärke ning annab Haanja looduspargi kaitse-eeskirja § 16 lg 2 punktide 1 ja 2 alusel nõusoleku esitatud projektiga kavandatud tööde teostamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Märt Holtsmann

juhtivspetsialist

looduskasutuse osakond

Pille Saarnits 523 3848

pille.saarnits@keskkonnaamet.ee