



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Tartu

17.02.2026 nr 7.2-6.3/10

Päästeameti Lõuna päästekeskus arvestab SA Tartu Ülikooli Kliinikum esindaja 05.02.2026 taotluses toodud põhjendusi ja määrab riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku 21.12.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2508 nõude nr 2 täitmiseks uue tähtaja adressaadile SA Tartu Ülikooli Kliinikum (registrikood 90001478), kui L. Puusepa 2, Tartu linn, Tartu maakond asuva hoone omanikule, alljärgnevalt:

Nõudega nr 2 kohustati eraldama L. Puusepa 2 hoone kolm evakuatsioonitrepikoda esimesest ja teisest korrusest selliselt, et trepikodadest moodustuksid omaette tuletõkkesektsioonid.

Samas jääb kehtima ettekirjutuses nr 7.2-6.3/2508 nõue nr 2 antud hoiatus – kui 31.01.2027 jäetakse nõue täitmata, rakendatakse adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 700,00 (seitsesada) eurot.

Ettekirjutuse täitmisest andke teada dokumendi lõpus olevatel kontaktandmetel.

Ettekirjutuse uue tähtaja vaidlustamise võimalused (30 päeva jooksul dokumendi kättesaamise päevast arvates):

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee)
2. Esitada kaebus kohtule. Kaebuse saab esitada Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, trthktartu.menetlus@kohus.ee)

(allkirjastatud digitaalselt)

Keit Töldsepp

ohutusjärelvalve büroo inspektor

Lõuna päästekeskus

+372 53809938

keit.toldsepp@paasteamet.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektroonselt: kliinikum@kliinikum.ee