



Lõikudes kus puuduvad joonisel kaabli paigaldusele erinõuded paigaldada kaablid ja/või kaitsetorud lahtisesse kaevisesse 1m sügavusele.

- TINGMÄRGID**
- - - - - KATASTRIPPIIR
  - - - - - MAANTEE KATASTRIPPIIR
  - - - - - MAANTEE KAITSEVÖÖND
  - ← → □ OLEMASOLEV MP ÕHULIIN
  - ← → □ OLEMASOLEV KP ÕHULIIN
  - w1 — w1 — PROJ. MP 1 MAAKAABEL TRASSIS
  - w2 — w2 — PROJ. KP 1 MAAKAABEL TRASSIS
  - 750N 1250N PROJ. KEERATUD KAABLI KAITSETORU PUURIMISMASINA ASUKOHT JA PUURIMISKAEVIK
  - PUURIMISKAEVIKU VARISEMISEPIIR 1m KAEVIKUST LIITUMISKILP
  - PROJ. KEERATUD KP ÕHULIINI PUITMAST
  - PROJ. KEERATUD KP ÕHULIINI PUITMASTI TUGI
  - ✕ DEMONTAAŽ
  - KAEVATA KÄSITSI
  - POTENTSIAALITASANDUS
  - RAIEALA
  - - - - - AVATUD KAEVE KONTOUR

Joonis täiendatud andmetega Transpordiameti tellitud projekti joonisest P20014\_EP\_km\_61-68\_asendiplaani BIND. Projektiteerija Selektor Projekt OÜ

GEODEETILISE ALUSPLAANI KOOSKÖLASTUSED

JRK. NR.	ASUTUS	KUUPÄEV	NR.
1.	Telia Eesti AS	15.06.2021	35337389
2.	Elektrilevi OÜ	08.07.2021	
3.	ELASA	15.06.2021	
4.	AS Matsalu Veevärk	08.07.2021	
5.	Transpordiamet	12.07.2021	

Projekt:	<b>Märjamaa-Ringuta KP investeering Märjamaa vald Rapla maakond</b>				Tellija	<b>Elektrilevi OÜ</b>						
Joonis:	<b>Elektrivõrkude asendiplaani</b>				Joonise nr.	<b>IP4438-1</b>		Formaat	<b>A-3</b>			
 AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	Kuno Päm	+3725248337	27.07.2024	Staadium	Tööprojekt	3	14	Lehti	Lehti		
	Kontrollis	Lembit Saamel	+37255625865								Möötkava	M 1:500
	LÜ 4438	LÜ korrigeeritud	13.12.2023									