

Leonhard Weiss OÜ  
o.laager@leonhard-weiss.com

Teie: 14.10.2025 e-kiri  
Meie: 17.10.2025 nr 3-1.1/2025/6977

V.a. Oliver Laager

## Kooskõlastus

Küsite oma 14.10.2025 RMKle saadetud e-kirjas kooskõlastust projektile „Sirgala harjutusvälja välispiiri tähistus“ (töö nr 25017), mis hõlmab ka riigile kuuluvaid kinnistuid Ahtme metskond 25 (22901:001:0239), Puhatu turbaväli (22901:003:0360), Ahtme metskond 26 (80201:002:0356), Ahtme metskond 52 (80201:002:0361), Ahtme metskond 85 (80201:002:0476), Vaivara metskond 6 (85101:011:0005), Vaivara metskond 33 (85101:011:0063), Vaivara metskond 17 (85101:011:0097) ja Vaivara metskond 65 (85101:011:0128), milliste riigivara volitatud asutuseks on RMK. Projekteeritud tööde aluseks on Vabariigi Valitsuse 21.12.2023 korraldus nr 301 „Kaitseväge Sirgala harjutusvälja laiendamine“. Harjutusvälja piiresse jääb projekti kooskõlastamise ajal ka RMK halduses olevaid riigimaid.

On tervitatav, et välispiiri tähistuse projekteerimisel on mitmekesise maakasutuse nimel püütud maksimaalselt ära kasutada olemasolevate taristuobjektide juba hooldatavaid kaitsevööndeid (teed ja elektriliinid). Antud eesmärgi huvides on mõistetav ka tähistuse kulgemine lõiguti väljaspool harjutusvälja välispiiri. Siiski on küsitav tähistuse ja sellega kaasneva 4 m laia hooldusriba paiknemine väljaspool harjutusvälja välispiiri kahes lõigus: Vaivara metskond 17 kinnistu edelaosas (väljaspool elektripaigaldise kaitsevööndit), kus piiritähised on planeeritud täpselt katastripiirile ja Ahtme metskond 25 kinnistu idapiiril, kus ca 2 km lõigus on tähistus koos hooldusribaga planeeritud kogu ulatuses väljaspoole harjutusvälja piire, kuigi loodusolud meie hinnangul seda alternatiivi ei toeta. Teeme ettepaneku neis lõikudes välispiiri tähistuse paiknemine üle vaadata ja paigutada tervikuna harjutusvälja piiresse.

RMK kooskõlastab projekti järgmiste tingimustega:

1. Ehitustöid takistavate puude raieks riigimaal taotleb metsateatise RMK Kirde regioon. Selleks esitada taotlus koos raieala DWG formaadis kihiga aadressile kirde.regioon@rmk.ee. Raie ja raiutud puidu käitlemise tingimused leppida RMK Kirde regiooniga kokku täiendavalt. Raieala piiride sissemärkimine looduses on arendaja ülesanne.

2. Tööde käigus tekkivad pinnasekahjustused likvideerida.
3. Tagada jäätmekäitlus ja ümbritseva ala korrashoid.
4. Piirirajatise hoolduseks vajalikule maa-alale sõlmida RMK halduses oleva maa osas kasutuskokkulepe. Selleks esitada taotlus RMK Kinnisvaraosakonnale.
5. Ehitustöödega alustamisest ja prognoositavast kestusest riigimetsamaal palun teavitada RMKd ette vähemalt 7 kalendripäeva e-posti aadressil kirde.regioon@rmk.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Kusmin  
RMK Kinnisvaraosakond  
Planeeringute spetsialist  
jyrgen.kusmin@rmk.ee; 505 3387