

Päästeamet
pohja@rescue.ee
aleksandr.levinski@rescue.ee

Teie

Meie 12.04.2024 nr 7

AS Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Kose kodu, Ravila mnt. 29 hoone, ehitusprojekt on koostatud 2010. aastal vastavalt sellel ajal kehtinud tuleohutuse nõuetele. Projekt on ka nõuetekohaselt Päästeametiga kooskõlastatud.

Vastavalt käesoleval ajahetkel kehtivatele tuleohutuse nõuetele ei ole hoones enam Teie poolt viidatud 1.ja 3. korruse ühenduskoridori keskel asuvat tuletõkkeust (joonisel tähistatud E30) vaja. Kas sobiks selline lahendus, et me koostame vastavat pädevust omava spetsialisti poolt ehitusprojekti muudatuse ning esitame selle Teile kooskõlastamiseks?

Edastan ka eraldi 1. ja 3. korruse plaani, kus peal tänane lahendus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anti Värton
juhatuse liige