



Firma nimi: [ELCITY OÜ](#) Reg. kood: 14080876
Aadress: [Paul Pinna 8, 13615 Tallinn, Harju maakond](#)
Kontakt: (+372) 5696 6000, 5648 0840
E-post: info@elcity.ee
Website: www.elcity.ee

HÄDAVALGUSTUSE VALGUSTUSTIHEDUSE KONTROLLMÕÕTMISTE

ARUANNE NR.: VT-003HÄDA-2025

KUUPÄEV: 12.12.2025.a.

TELLIJA/REGISTRI- või ISIKUKOOD: Estant Pro OÜ (12143561)

TELLIJA AADRESS: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Aiandi tn 13/2, 12918

ELEKTRIPAIGALDIS/OBJEKT: Äripindade nr.113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ja 120 hädavalgustus

ELEKTRIPAIGALDISE/OBJEKT AADRESS: Tähesaju tee 21, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13917

EHITISE OMANIK/REGISTRI- või ISIKUKOOD: Tähesaju LoftOffice OÜ (14736977)

OMANIKU AADRESS: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 174b, 10917

TALLINN 2025

Firma nimi: ELCITY OÜ Reg. kood: 14080876
Aadress: P.Pinna 8, 13615 Tallinn, Harjumaa
Kontakt: (+372) 5696 6000, 5648 0840
E-post: info@elcity.ee Website: www.elcity.ee



HÄDAVALGUSTUSE VALGUSTIHEDUSE MÕÕTMISTE ARUANDE LEHT NR.: VT-003HÄDA-2025
KUUPÄEV: 12.12.2025.a.

Tellija(Registri- või isikukood): Estant Pro OÜ (12143561)
Tellija aadress: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Aiandi tn 13/2, 12918
Elektripaigaldis/objekt: Äripindade nr.113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ja 120 hädavalgustus
Elektripaigaldise/objekti aadress: Tähesaju tee 21, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13917
Ehitise omanik(Registri- või isikukood): Tähesaju LoftOffice OÜ (14736977)
Omaniku aadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 174b, 10917

Ajavahemikul	11.02.2025.a.	viidi läbi järgmised elektrotehnilised kontrollmõõtmised:
--------------	---------------	---

LOETELU:

1. Mõõtmise nimetus: Hädavalgustuse valgustustiheduse mõõtmine	Protokolli nr.: VT-003-HÄDA-2025-1	Lehti: 3
Õhutemperatuur, °C: 19-21	Õhuniiskus, %: 54-75	Standardid: EVS-EN 1838:2013 ja EVS-EN 50172:2005
Mõõtemetoodika: KM 06 – 2016	Mõõtevahend:	luksmmeeter TES Electrical Electronic Corp. Tüüp 1335, ser.number: 190304893 kalibreeritud 19.10.2022.a. AS Metroserst poolt, tunnistus ATLO-22/0291

2. Lisad:	Valgustustiheduse mõõtepunktid	Lehti: 5
------------------	--------------------------------	-----------------

Märkused:

1. Teostatud tööde käigus on kasutatud Eesti Standardis EVS-EN 1838:2013 ja EVS-EN 50172:2024.

Mõõtmised teostasid: Dmitri Jakovlev		Allkiri:
Aruande vormistas ja kontrollis: Ilja Karatšarov	B pädevusklass Tunnistus nr. EL-355-22 Kehtib kuni 17.10.2027.a.	Allkiri: <i>Allkirjastatud digitaalselt</i>

Firma nimi: ELCITY OÜ Reg. kood: 14080876
Aadress: P.Pinna 8, 13615 Tallinn, Harjumaa
Kontakt: (+372) 5696 6000, 5648 0840
E-post: info@elcity.ee Website: www.elcity.ee



HÄDAVALGUSTUSE VALGUSTIHEDUSE MÕÕTMINE PROTOKOLL NR. :
Mõõtmiste läbiviimise aeg: 11.02.2025.a.

VT-003-HÄDA-2025-1

Tellija(Registri- või isikukood): Estant Pro OÜ (12143561)
Tellija aadress: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Aiandi tn 13/2, 12918
Elektripaigaldis/objekt: Äripindade nr.113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ja 120 hädavalgustus
Elektripaigaldise/objekti aadress: Tähesaju tee 21, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13917
Ehitise omanik(Registri- või isikukood): Tähesaju LoftOffice OÜ (14736977)
Omaniku aadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 174b, 10917

Enne ja pärast valgustiheduse mõõtmist mõõdeti valgustusvõrgu pinget mõõteristiga KEW 6516, seeria nr.0000766; Kalibreerimisprotokoll nr.: KL-144-21-269 (16.08.2021.a.) ja saadi järgmised tulemused:

Mõõtmiste koht: Valgusti klemmidel Pinge, V: 230 ±5V Parandustegur LED-lampidel pingele: Kp=1

Mõõtepunkt	Mõõtmise koht, h (m)	Lambitüüp	Valgustihedus, lux				Märkused
		Hädavalgustus	Norm, standardist	Näit, Ei	Hooldetegur	Mõõtetulemus	
2.korrus. Äripind 113							
1	0,1	LED	1			20	Vastab
2	0,1	LED	1			17	Vastab
3	0,1	LED	1			14	Vastab
4	0,1	LED	1			19	Vastab
5	0,1	LED	1			12	Vastab
6	0,1	LED	1			22	Vastab
7	0,1	LED	1			26	Vastab
8	0,1	LED	1			21	Vastab
9	0,1	LED	1			22	Vastab
10	0,1	LED	1			17	Vastab
11	0,1	LED	1			12	Vastab
12	0,1	LED	1			17	Vastab
13	0,1	LED	1			17	Vastab
14	0,1	LED	1			19	Vastab
15	0,1	LED	1			22	Vastab
16	0,1	LED	1			24	Vastab
17	0,1	LED	1			12	Vastab
18	0,1	LED	1			14	Vastab
19	0,1	LED	1			12	Vastab
20	0,1	LED	1			14	Vastab
21	0,1	LED	1			13	Vastab
22	0,1	LED	1			11	Vastab
2.korrus. Äripind 114							
1	0,1	LED	1			20	Vastab
2	0,1	LED	1			19	Vastab
3	0,1	LED	1			17	Vastab
4	0,1	LED	1			12	Vastab
5	0,1	LED	1			12	Vastab
6	0,1	LED	1			14	Vastab
7	0,1	LED	1			11	Vastab
8	0,1	LED	1			16	Vastab
2.korrus. Äripind 115							
1	0,1	LED	1			24	Vastab
2	0,1	LED	1			22	Vastab
3	0,1	LED	1			28	Vastab
4	0,1	LED	1			12	Vastab
5	0,1	LED	1			10	Vastab
6	0,1	LED	1			11	Vastab
7	0,1	LED	1			12	Vastab
8	0,1	LED	1			12	Vastab
9	0,1	LED	1			12	Vastab
10	0,1	LED	1			11	Vastab
11	0,1	LED	1			17	Vastab
12	0,1	LED	1			20	Vastab
13	0,1	LED	1			14	Vastab
2.korrus. Äripind 116							

1	0,1	LED	1			22	Vastab
2	0,1	LED	1			17	Vastab
3	0,1	LED	1			14	Vastab
4	0,1	LED	1			10	Vastab
5	0,1	LED	1			12	Vastab
6	0,1	LED	1			11	Vastab
7	0,1	LED	1			14	Vastab
8	0,1	LED	1			18	Vastab
9	0,1	LED	1			17	Vastab
10	0,1	LED	1			12	Vastab
11	0,1	LED	1			10	Vastab
12	0,1	LED	1			10	Vastab
13	0,1	LED	1			12	Vastab
14	0,1	LED	1			12	Vastab
15	0,1	LED	1			19	Vastab
2.korrus. Äripind 117							
1	0,1	LED	1			12	Vastab
2	0,1	LED	1			11	Vastab
3	0,1	LED	1			14	Vastab
4	0,1	LED	1			17	Vastab
5	0,1	LED	1			18	Vastab
6	0,1	LED	1			17	Vastab
7	0,1	LED	1			12	Vastab
8	0,1	LED	1			10	Vastab
9	0,1	LED	1			12	Vastab
10	0,1	LED	1			17	Vastab
11	0,1	LED	1			12	Vastab
12	0,1	LED	1			14	Vastab
13	0,1	LED	1			19	Vastab
14	0,1	LED	1			17	Vastab
15	0,1	LED	1			17	Vastab
2.korrus. Äripind 118							
1	0,1	LED	1			12	Vastab
2	0,1	LED	1			11	Vastab
3	0,1	LED	1			13	Vastab
4	0,1	LED	1			14	Vastab
5	0,1	LED	1			12	Vastab
6	0,1	LED	1			11	Vastab
7	0,1	LED	1			16	Vastab
8	0,1	LED	1			12	Vastab
9	0,1	LED	1			12	Vastab
10	0,1	LED	1			11	Vastab
11	0,1	LED	1			14	Vastab
12	0,1	LED	1			11	Vastab
13	0,1	LED	1			16	Vastab
14	0,1	LED	1			17	Vastab
15	0,1	LED	1			19	Vastab
2.korrus. Äripind 119							
1	0,1	LED	1			12	Vastab
2	0,1	LED	1			14	Vastab
3	0,1	LED	1			14	Vastab
4	0,1	LED	1			12	Vastab
5	0,1	LED	1			17	Vastab
6	0,1	LED	1			19	Vastab
7	0,1	LED	1			12	Vastab
8	0,1	LED	1			11	Vastab
9	0,1	LED	1			11	Vastab
10	0,1	LED	1			11	Vastab
11	0,1	LED	1			12	Vastab
12	0,1	LED	1			12	Vastab
13	0,1	LED	1			14	Vastab
14	0,1	LED	1			17	Vastab
15	0,1	LED	1			17	Vastab
2.korrus. Äripind 120							
1	0,1	LED	1			12	Vastab
2	0,1	LED	1			14	Vastab
3	0,1	LED	1			12	Vastab
4	0,1	LED	1			17	Vastab
5	0,1	LED	1			17	Vastab
6	0,1	LED	1			19	Vastab
7	0,1	LED	1			11	Vastab
8	0,1	LED	1			12	Vastab
9	0,1	LED	1			11	Vastab
10	0,1	LED	1			17	Vastab
11	0,1	LED	1			12	Vastab

12	0,1	LED	1			14	Vastab
13	0,1	LED	1			17	Vastab
14	0,1	LED	1			12	Vastab
15	0,1	LED	1			17	Vastab









