



KILBI PAIGALDUS



KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS




Tööde ala jääb 21171 Tahula-Vaivere tee kaitsevööndisse

km 3,38

Ol.olev kaabel vajalikus osas lahti kaevata.
37312JK poolne kaabel ühendadada otse
proj. JK69127, kaabli tähis MPL432330.
104892LK poolne kaabel pikendada kaabliga
AXPK 4x70 L=4/7m proj. jaotuskilpi JK69127,
kaabli tähis MPL432331. Kaabel paigaldada
kaitsetorus PVC110/450N/L=4m. Kaevetööde
alal maapind tihendada ja siluda.

Proj. JK69127 ja LK232006 (3x16A)
sokliga pinnases, ustega tee poole.
Tarbijale reservtoru PVC50/450N/L=2/4m
Jaotuskilbile paigaldada märketulp

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmöödistust,
töö nr. 12701G. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.



Tellijä:	Elektreilevi OÜ	Töövõtja:		Address:	Telli 27 Kuressaare 93813	Kuupäev:	12.2024
Töö nimetus:	Niidi Vaivere küla, Saaremaa vald, Saare maakond. LC2176, 479297, EPP-914291-1	Reg nr:	11445550	Töö nr:	LC2176	Joon nr:	001
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Telefon/fax:	56608103	Mõõtkava:	1:500	Projekteerija:	Taavi Tuuling
		e-mail:	taavi.tuuling@enersense.com				