



Leppemärgid:

- Katastriüksuse piir
- v — Olemasolev veetorustik
- k — Olemasolev kanalisatsioonitorustik
- t — Olemasolev soojatorustik
- s — Olemasolev sidekanalisatsioon
- — Olemasolev madalpingekaabel
- V2 — Projekteeritud veetorustiku kinnistuühendus
- K2 — Projekteeritud isevoolse reovee kanalisatsioonitorustiku kinnistuühendus

- VLP — Vee liitumispunkt (maakraan)
- KLP — Kanalisatsiooni liitumispunkt

Nõustun kinnistu liitumispunktide asukohaga.

Kinnistuomaniku poolt soovitatav kanalisatsioonitoru põhja sügavus hoone juures: _____ m maapinnast.

Projekteeritava kinnistuühendustorustiku sügavus sõltub eesvoolu sügavusest, tavapärastelt on torustiku sügavus liitumispunktis 1,2-2,0 meetrit.

Kinnistu esindaja (esindajate) nimi (nimed): _____

Postiaadress: _____

Telefon/e-post: _____

Kinnistu esindaja märkused: _____

Kuupäev: _____

Allkiri: _____

Märkused: Kui kinnistuomaniku poolt soovitud liitumispunktide asukohad on vastuolus õigusaktide või projekteerimisnõuetega, võib projekteerija muuta liitumispunktide asukohta. Joonis on skemaatiline ja määrab ainult kinnistu liitumispunktide asukohad krundi piiril. Tänavatrasside asendiplaan täpsustab projekteerimise käigus.