


Vaade 2



X=6472150
Y=521800

Kinnine läbimine tee alt $L=14\text{m}$
Toru $D=160$, $L=14\text{m}$, 1250N

Kinnine läbimine tee alt $L=23\text{m}$
Toru $D=160$, $L=23\text{m}$, 1250N

15904:003:1817
Valgeranna puhkeala

19112 Valgeranna te
15904:003:0397

Paigaldada 1VM1000,
AJ17054, 1000kVA trafoga
H=2,83m

Kinnisel läbimisel arvestada projekteeritud trassidega.

Ettevaatust! Sidetrass
Enne tööde algust selgitada kõrgus.

Kinnine läbimine tee alt L=42m
Toru D=160, L=42m, 1250N
RV-1 Km 2,55

KPL246803 kaabel 3x120+35Cu
L(trass/varuga)=300/320m
Toru D=160, 450N, L=207m

62401:001:1486
Mereranna

Tingmärke projekteritud:









Komplektalajaam

Kinnine läbimine 1250N torus

10 kV maakaabeliin torus

Arendaja projekteeritud tingmärgid:


	PROJ. VEEVARUSTUSE TORUSTIK
	PROJ. SURVEREOVEE TORUSTIK
	PROJ. SADEVEESI
	PROJEKTEERITAV MP KAABELLIIN PVC KAABLIKAITSETORUS Ø160 750N, KUI EI OLE TÄHISTATUD TEISITI
	PROJEKTEERITUD VALGUSTUSE KAABELLIIN D50 750N
	PROJEKTEERITAV TÄNAVAVALGUSTUSE KAABELLIIN (X-kaablite arv) KAITSETORUS Ø50 750N
	PROJEKTEERITAV SIDEKANALISATSIOON, KARAKTERISTIKUD VT. PLAANIL
	PROJEKTEERITAV SIDEKAABEL KAITSETORUS Ø100 750N


Tingmärke olemasolevad:

Katastriüksuse piir

0,4 kV maakaabel

Sidetrass



Projekt					Tellija			
Lible kinnistu ärihoone elektriliitumine, Valgeranna küla, Pärnu linn, Pärnu maakond					Elektrilevi OÜ			
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001		Joonis			Joonise nr			
		Asendiplaani vaade 2			LC3165-1			
		Projekteeris	J.Hövel		04.2025	53051974	Mõõtkaava	M 1:500
		Kontrollis	Karl M Põldsam				Staadium	Tööprojekt
							Keel EST	Lehti 2