



PÄÄSTEAMET

Sillamäe Eesti Põhikool
sillapk@gmail.com

Teie: 15.10.2018 nr e-kiri

Meie: 11.01.2019 nr 7.2-2.3/9423-5

Sillamäe Linnavalitsus
linnaalitsus@sillamae.ee

Meeldetuletus

29. mail ja 28. juunil 2018. aastal on Päästeameti Ida päästekeskus andnud Sillamäe Eesti Põhikoolile ja Sillamäe Linnavalitsusele ettekirjutused nr 7.2-6.4/962 ja nr 7.2-6.4/1327 hoone kohta, aadressil V. Tškalovi tn 21, Sillamäe.

5. oktoobril 2018. aastal on teavitanud Sillamäe Eesti Põhikool haldusorganit ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1327 punkti 1 täitmisest. Haldusorganile punkti 1 täitmist kinnitavad tõendusmaterjalid ei laekunud. Seoses 15. oktoobril 2018. aastal esitatud teavitusega 18.09.2018 kontrollkäigus tuvastatud puuduste likvideerimisest on teostanud haldusorgan järelkontrolli, mille käigus on tuvastanud haldusorgan puuduste kõrvaldamise, mis on fikseeritud 22.10.2018 kontroll-lehes.

Haldusorgan tuletab meelde, et kehtivad veel haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1142 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/962 punkt 4 (kõrvaldada hoone keskse trepikoja I korruse evakuatsiooniteelt põlevmaterjalist riidehoid või asendada see mittepõlevast materjalist riidehoiuga 31.12.2018-ks) ning haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1440 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1327 punktid 1 ja 2:

- Paigaldada evakuatsioonivalgustus õppehoone A ja B korpuste evakuatsioonitrepikodadesse ja nende lõppväljapääsudele 30.09.2018-ks. Ettekujutusega on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 1300,00 (üks tuhat kolmsada) eurot.
- Moodustada hoone keskmisest evakuatsioonitrepikojast omaette tuletõkkeseptsioon 30.03.2019-ks. Ettekujutusega on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 2500,00 (kaks tuhat viissada) eurot.

Haldusorgan võimaldab aadressaadil hiljemalt **18.01.2019** esitada e-posti aadressile irina.belik@rescue.ee ettekirjutuse nr 7.2-6.4/962 punkti 4 ja ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1327 punkti 1 täitmist kinnitavad tõendusmaterjalid või teavitada haldusorganit sobivast kuupäevast ja kellaajast (2019. aasta jaanuar), mil teostab haldusorgan järelkontrolli ettekirjutuse täitmise üle.

Haldusorgan vabandab hilinenud vastuse pärast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Irina Belik
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus