



PÄÄSTEAMET

Inna Popova
Noorus OÜ
popova@noorushotels.com

Teie 09.06.2020 nr e-kiri

Meie 10.06.2020 nr 7.2-2.3/672-7

Järelkontrolli tulemused ja dokumendi esitamise tähtaja määramine

Austatud Inna Popova

31. jaanuaril 2020. aastal on saatnud Päästeameti Ida päästkeskus adressaadi esindajale dokumentide esitamise nõude nr 7.2-2.3/672-2 haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1782 13.07.2018.a antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1443 punkti nr 6 täitmise dokumentaalse osa esitamise kohustamiseks.

Punktiga nr 6 on kohustanud haldusorgan paigaldama hoone evakuatsioonitrepikodadesse evakuatsioonivalgustuse vastavalt tehnilisele normile 30.10.2018-ks. 5. oktoobril 2018. aastal on teavitanud adressaadi esindaja punkti nr 6 täitmisest ning on esitanud Narva Gem OÜ 11.2017.a hotelli „Liivarand“ rekonstrueerimise elektriosa valgustuspaigaldise plaanid iga korruse kohta. 4. septembril 2019. aastal on toestanud haldusorgan järelkontrolli punkti nr 6 täitmise üle, mille tulemused on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.4/2527-1. Järelkontrollis on tuvastatud haldusorgan, et trepikodadesse on paigaldatud evakuatsioonivalgustus, mille kohta nõutav dokumentaalne osa on puudunud.

Dokumendi esitamise nõudes nr 7.2-2.3/672-2 on palunud haldusorgan esitada punkti nr 6 dokumentaalse osa järgmised dokumendid:

1. Narva-Jõesuu linnas L. Koidula tn 21 hoone trepikodadesse evakuatsioonivalgustuse paigaldamiseks kasutatud kaablite toimivusdeklaratsioon;
2. paigaldatud valgustite tehnilised passid;
3. paigaldatud valgustuse tiheduse mõõtmise akt;
4. paigaldatud valgustuse aku testimise akt.

17. aprillil 2020. aastal on laekunud haldusorganile Trerokat Elekter OÜ 30.12.2019.a kontrollakt Narva-Jõesuu linnas L. Koidula tn 21 hoones olemasoleva evakuatsioonivalgustuse aku testimisest.

3. juunil 2020. aastal on saatnud haldusorgan kirja nr 7.2-2.3/672-5, millega on teavitanud adressaati järelkontrolli tulemustest ning on tuletanud meelde, et ülal toodud nõutavate dokumentide loetelu kohaselt on esitamata jätetud punktides nr 1, nr 2 ja nr 3 nimetatud dokumendid.

9. juunil 2020. aastal on laekunud haldusorganile paigaldatud valgustite tehniline pass (Lumilita LUMO 45 /12M AV 27W 3500Lm 4000K) ning selgitused, mille kohaselt kaabeldus, mida kasutati evakuatsioonivalgustuse monteerimisel, on trepikodadesse paigaldatud ja kaetud krohviga enne hoone omaniku vahetust, ning valgustuse tihendust on võimalik laboril mõõta pimedal ajal, s.o sügisel.

Haldusorgan selgitab, et evakuatsiooniteele ehk evakuatsioonitrepikotta paigaldatud evakuatsioonivalgustuse kaabli tuletundlikkus peab olema Cca-s1,d1,a2 (siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuleõrje veevarustusele” lisa 10). Seega juhib haldusorgan tähelepanu sellele, et tuleohutuspaigaldise omanik peab tagama evakuatsioonitrepikodade evakuatsioonivalgustuse kaablite tuletundlikkuse vastavuse tuleohutusnõuetele.

Haldusorgan võimaldab ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1443 punkti nr 6 täitmise dokumentaalse osa dokumendi (tiheduse mõõtmise akti) **hiljemalt 10.09.2020** elektroonselt esitada postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või e-posti aadressil irina.belik@rescue.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

+372 5860 2188

irina.belik@rescue.ee