



PÄÄSTEAMET

Evelin Orik
Viljandi Vallavalitsus
viljandivald@viljandivald.ee

Teie 09.01.2026 nr 7-2/25/7-8

Meie 08.02.2026 nr 7.2-3.2/229-2

Detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Ats Tarto kooskõlastamast Paju (71503:001:0124) katastriüksuse detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

Tuleohutuse osas (seletuskirja p 12) tuua lubatud maksimaalne hoone kõrgus (TP3 hoone kõrgusel on piirangud, määrus nr 17 lisa 2). Täpsustada seletuskirjas päästetehnika juurdepääsu lahendust ning ümberpööramise võimalust.

Tuletõrje veevõtukohtade lahendused peavad olema kirjeldatud vastavalt siseministri 18.02.2021.a määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Veevõtukoht peab paiknema hoone kaugeimast sissepääsust ja tuleohutuspaigaldiste päästemeeskonna toitesisenditest kuni 200 meetri kaugusel. Veevõtukoha kaugus ehitisest mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid. Sk p 13.3 – lisada määrus ja lahendus vastavalt määrusele, põhjendada kaugust ja arvestada, et kaugus peab olema hooneni mitte krundini.

Lugupidamisega

((allkirjastatud digitaalselt)

Ats Tarto
ohutusjärelvalve büroo inspektor
Lõuna päästkeskus

+372 4354515
ats.tarto@paasteamet.ee