

Märkus: Olemasolev liiklusemärk

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-247.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

-Selleks, et pinnas pärast puurimist ei vajuku, peab lisaks tavalisele puurimisseguga kasutama ka kivistuvat segu. Selline lahendus on vajalik, et hiljem mitte ei tekiks vajumisi, teekatte taastamist jms. Kivistuv segu kujutab endast tihket savi, mitte betooni aqa selle koostis on selline, mis imiteerib tavalist pinnast.