


- MÄRKUSED:**
1. Lähteülesanne nr 492139, Jõhvi VV korraldus 2.1.33447, 14.05.2025 projekteerimistingimuste väljastamiseks..
  2. Kaablite minimaalne paigaldamissügavus 0,7m. Tegelikud sügavused vastavalt asendiplaanile ja ristumisjoonistele.
  3. Maakaablid paigaldada kaitsetorus.
  4. Kaabli paigaldamisel juhendada: 0,4...20 kV võrgustandard.  
P338-20kV kaabelliinid ja P342- 0,4 kV kaabelliinid.
  5. Kaablitrassi pealiskihht, asfalt-, kruusa- ja murukatted tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
  6. Geoalusena kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud maa-ala plaani (töö nr. 1356G, 04.08.25). Tallinn-Narva tee osas teeprojekt 20200055 2022 a. geo. Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt		Jordi tee 17 ja 17a kinnistute liitumine elektrivõrguga. Kotinuka küla. Jõhvi vald.				Tellija	
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348		Joonis				Elektreilevi OÜ	
		Asendiplaan				Joonise nr	
		Projekteeris	Jelena Laidoner	18.09.2025		Mõõtkava	
		Kontrollis	Andrei Laidoner	18.09.2025	53 483 985	M 1:4000	
						Stadium	
						Keel	Tööprojekt
						EST	Leht
							1
							Leht
							7