

Nimetus: Tilgu tee 6 liitumine ühiskanalisatsiooniga ning veevarustuse ümberühendamine
 Aadress: Tilgu tee ja Tilgu tee 4, Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond
 Töö number: 186/24
 Tellija: Strantum OÜ
 Versioon: v02

Staadium: Põhiprojekt
 Reg. kood: 10731164
 Kuupäev: 10.04.2025

Kooskõlastuste koondtabel

Jrk nr	Kooskõlastaja	Kuupäev ja number	Kooskõlastuse sisu	Originaali asukoht	Märkus
1	Tilgu tee 6 kinnistu omanikud				
2	Tilgu tee 4 kinnistu omanik				
3	Harku Vallavalitsus				Kooskõlastatakse EHR-i keskkonnas
4	Strantum OÜ				Kooskõlastatakse EHR-i keskkonnas
5	Muinsuskaitseamet				Kooskõlastatakse EHR-i keskkonnas
6	Telia Eesti AS	12.02.2025 Nr 39458419	<p>Telia Eesti AS (edaspidi "Telia") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:</p> <p>Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast: jah</p> <p>Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel: jah</p>	digi	Täidab ehitaja

Nimetus: Tilgu tee 6 liitumine ühiskanalisatsiooniga ning veevarustuse ümberühendamine
 Aadress: Tilgu tee ja Tilgu tee 4, Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond
 Töö number: 186/24
 Tellija: Strantum OÜ
 Versioon: v02

Staadium: Põhiprojekt
 Reg. kood: 10731164
 Kuupäev: 10.04.2025

			<p>Info tööloa saamiseks telefoninumbri: https://www.telia.ee/partne...</p> <p>Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Kaablikanaliseatsioon</p> <p>Projekt kooskõlastatakse märkustega:</p> <p>Sideehitiste kaitsevööndis teostada kaevetöid käsitsi. Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/ juhendid</p> <p>Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tööde teostamiseks.</p> <p>Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Sideehitise kaitsevööndis võib töid teostada ainult Telia volitatud esindaja poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud peale sideehitise kättenäitamist järelevalve töötaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolset allkirjastatud aktis.</p> <p>Tegutsemisluba taotlelda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalil: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal</p> <p>Teostatavate tööde käigus tagada kujud, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine. Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused kooskõlastada enne tööde algust Telia sideehitiste</p>		
--	--	--	--	--	--

Nimetus: Tilgu tee 6 liitumine ühiskanalisatsiooniga ning veevarustuse ümberühendamine
 Aadress: Tilgu tee ja Tilgu tee 4, Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond
 Töö number: 186/24
 Tellija: Strantum OÜ
 Versioon: v02

Staadium: Põhiprojekt
 Reg. kood: 10731164
 Kuupäev: 10.04.2025

			järelevalve töötajaga. Kõik Telia sideehitiste kaitsmise/säilitamisega seotud kulud kannab tööde teostamisest huvitatud isik. Kooskõlastus kehtib kuni 11.02.2026 Kooskõlastuse andis: Telia Eesti AS volitatud esindaja Dmitri Kirsanov e-post: Dmitri.Kirsanov@boftel.com telefon: 513 4904		
7	Elektrilevi OÜ	Nr 6047371715 11.02.2025	KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL * Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevustekooskolastamise-vorm Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500 * Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt. * Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul. * Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest. * Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi. * Kooskõlastus kehtib üks aasta. * Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest. KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS	digi	Täidab ehitaja

Nimetus: Tilgu tee 6 liitumine ühiskanalisatsiooniga ning veevarustuse ümberühendamine
Aadress: Tilgu tee ja Tilgu tee 4, Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond
Töö number: 186/24
Tellija: Strantum OÜ
Versioon: v02

Stadium: Põhiprojekt
Reg. kood: 10731164
Kuupäev: 10.04.2025

			Maie Erik Elektrilevi OÜ		
--	--	--	-----------------------------	--	--