

**Mõisapõlla kinnistu liitumine madalpingel, Mõtsavaara küla, Räpina vald, Põlva maakond**

Projekti kood: LC2697

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi Mähar, Enno-Are			Isiku- või registrikood 35408075240
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tartu maakond, Tartu vald, Äksi alevik, Äksi tee, 3a	Sihtnumber 60543	Maakond Tartu maakond
	Telefon 515 1097	e-post ennomahar@gmail.com	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Mõisapõlla Mõtsavaara küla Räpina vald Põlva maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00801746-D
Tarbimiskoht Suvila	Katastriüksuse number 87901:002:0712

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED**

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 10 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

**TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED**

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	RUUSA 110/10	SIBULAMÄE:RUU	Sibulamäe:(Räpina)	F1:Sibulamäe:(Räpina)
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu insener Robert Peeling e-post: Robert.Peeling@elektrilevi.ee tel: 53403020			
Projekteerimistöö vastuvõtja				
Projekt vaja kooskõlastada	Elektrilevi OÜ-ga (e-teeninduses <a href="https://www.elektrilevi.ee/teenused/projektide-kooskolastamine">https://www.elektrilevi.ee/teenused/projektide-kooskolastamine</a> ) ning teiste organisatsioonide ja maavaldaajatega.			
Märkused	Rakendusplaan 480319 Mõtsavaara küla, Mõisapõ			

**EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD**

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
<b>Madalpingeliin</b>		
Maakaabelliini ristlõige (mm <sup>2</sup> ) - pikkus (m)	50 mm <sup>2</sup> - ca. 45 m	

Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, soklil, 1-kohaline	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	P2P	
Lisa 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <a href="https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“">https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“</a>.</li> <li>• Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.</li> <li>• Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.</li> <li>• Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.</li> </ul>		
Lisa 2: Mastist M44 paigaldada maakaabelliin MPL434059 LK232921-ni. Paigaldada LK232921 peakaitsmega 3x10A.		
Lisa 3: AS_480319.dxf, AS_480319.pdf		

**KOOSTAJA**

Nimi	Kuupäev
Robert Peeling	09.10.2024