



TRANSPORDIAMET

Helen Rammu
Haapsalu Linnavalitsus
hlv@haapsalulv.ee

Teie 18.09.2024 nr 6-1/8/24-4

Meie 30.09.2024 nr 7.2-4/24/16089-2

**Haapsalu linn Rohuküla sadam 8 kinnistu
detailplaneeringu algatamise
lähtetingimused**

Austatud Helen Rammu

Oleme läbi vaadanud Teie saadetud kirja detailplaneeringu algatamise lähtetingimuste kohta aadressil Haapsalu linn, Rohuküla sadam 8.

Sellega seoses teatame, et vastavalt meresõiduohutuse seaduse § 48 lg 4 on navigatsioonimärgi vahetuse läheduses või mõjupiirkonda keelatud paigaldada tulesid, mis segavad navigatsioonimärgi eristamist. Kinnistu Rohuküla sadam 8 (67401:001:0739) läheduses paikneb navigatsioonimärk [Rohuküla sadamakai tulepaak](#) (reg. Nr. 530). Seetõttu tuleb detailplaneeringu alal vältida sellise välisvalgustuse kasutamist, mis võiks halvendada nimetatud navigatsioonimärgi eristamist.

Juhime tähelepanu, et vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr 26 (Ehitustegevuse kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või mõjupiirkonnas) § 4 lg 1 tuleb ehitustegevus navigatsioonimärgi läheduses või mõjupiirkonnas kooskõlastada Transpordiametiga. Selleks tuleb esitada enne ehitustööde algust ehitusprojekt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kert Süsmalainen
juhataja
laevateede ja sadamate osakond

Tiit Palgi
5243875, Tiit.Palgi@transpordiamet.ee