



## ETTEKIRJUTUS

Narva

06.11.2018 nr 7.2-6.4/2148

22. oktoobril 2018. aastal toimunud haldusmenetluse nr 7.2-5.4/2852 paikvaatlusel hoonetes, aadressil I. Pavlovi 4, Sillamäe, Ida-Virumaa, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemused on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.4/2852-1.

23. oktoobril 2018. aastal on andnud haldusorgan adressaadile andmaks võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid kavandatava ettekirjutuse kohta (selgituste esitamise nõue nr 7.2-2.3/17285-1). Määratud tähtjaks on haldusorganile laekunud adressaadi selgitused ja tõendusmaterjalid, mille alusel on lugenud haldusorgan kõrvaldatuks protokollis nr 7.2-5.4/2852-1 punktis 5 kirjeldatud puuduse. Kirja nr 7.2-2.3/17285-1 punkti 2 kohta on laekunud selgitused, mille kohaselt eemaldatakse parempoolsest trepikojast põlevmaterjal eemaldamise ühe kuu pärast. Ettekirjutuse koostamisel võtab haldusorgan esitatud selgitused arvesse.

Ohutusjärelevalve büroo peainspektor Irina Belik, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõike 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

### otsustas:

anda adressaadile – **Politsei- ja Piirivalveametile (registrikood: 70008747; aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 139, 15060)** järgmise ettekirjutuse, mis tuleb täita määratud tähtjaks:

### **1. Eemaldada hoone I. Pavlovi 4 hoone peasissepääsu poolt vaadatuna parempoolsest evakuatsioonitrepikojast põlevmaterjal**

**Alus:** tuleohutuse seaduse § 6 lg 1; tuleohutuse seaduse § 19 lõike 7 alusel kehtestatud siseministri 10. septembri 2010. aasta määruse nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ (edaspidi määrus nr 44) § 2 lg 1.

**Ettekirjutuse põhjendus:** Tuleohutuse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt peab olema piiratud kinnisasjalt või ehitisest tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee. Määruse nr 44 § 2 lõige 1 sätestab, et põlevmaterjal ladustatakse ehitises selliselt, et see ei põhjustaks tuleohtu, ei takistaks evakuatsiooni, ega raskendaks päästetööde teostamise võimalikkust. Põlevmaterjali ei ladustata evakuatsiooniteedel.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/2852-1) tuvastati, et hoone peasissepääsu poolt vaadatuna parempoolses evakuatsioonitrepikojas II ja III korruse vahel ladustatakse hulganisti mustadesse prügikottidesse pakitud mööbliosi ja paberist pakendeid. Trepikojas ladustatav põlevmaterjal võib tulekahju puhkemise korral suitsu ja tule levikut soodustada ja raskendab inimeste ohutu evakuatsiooni, mistõttu võivad kannatada inimesed.

**Täitmise tähtaeg: 30.11.2018**

**Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil [ida@rescue.ee](mailto:ida@rescue.ee).**

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada **vaie** Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, [rescue@rescue.ee](mailto:rescue@rescue.ee)) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, [trthkjohvi.menetlus@kohus.ee](mailto:trthkjohvi.menetlus@kohus.ee)) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik  
peainspektor  
Ohutusjärelvalve büroo  
Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:  
Politsei- ja Piirivalveamet, [tonu.kasikov@politsei.ee](mailto:tonu.kasikov@politsei.ee).

Teadmiseks: Riigi Kinnisvara AS, [illar.heinsalu@rkas.ee](mailto:illar.heinsalu@rkas.ee).

+372 5860 2188  
[irina.belik@rescue.ee](mailto:irina.belik@rescue.ee)