



TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-2/26/1546-2

26.02.2026

Projekti nimetus Tallinna Prantsuse Lütseumi madalseiklusrada
Aadress Hariduse tn 8, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 10119 Harjumaa
Staadium Põhiprojekt
Tellija nimetus ja aadress Tallinna Prantsuse Lütseum, Hariduse 3, Tallinn, 10119 Harjumaa
Andmed projekteerija kohta 3park Eesti OÜ, registrikood 14928846, Salve 3f, Nõmme linnaosa, 11612 Tallinn, info@3park.ee, +372 55587837
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr 19.02.2026 9.3-2/26/1546-1

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervishoiu seadus
- Vabariigi Valitsuse 07.07.2025 määrus nr 52 „Nõuded statsionaarse õppega üldhariduskooli õppekeskkonnale, terviseriskide ohjamisele ja riskitegurite vähendamisele õppekeskkonnas ning õppe ja kasvatus korraldamisele” (edaspidi määrus 52)
- EVS-EN 1176 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind”

Põhiprojekti terviseohutuse hinnang:

Tallinna Prantsuse Lütseumi madalseiklusrada (Hariduse 8, Tallinn) põhiprojekt on läbivaadatud järgmiste tähelepanekutega:

1. Põhiprojekti koosseisust puudub viide määrusele 52.
2. Põhiprojekti seletuskirja punkti 3.2. kohaselt „*Puuritud auk on sügavusega 100 mm ja läbimõõduga 300 mm (vt Joonis AS-003, Konstruktsioon).*“ Juhime tähelepanu, et vastavalt joonisele AS-003 on puuritud auk sügavusega 1000 mm.
3. Põhiprojekti punkti 4. kohaselt „*Turvaala: 4 m (rajast mõlemale poole 2 m)*“. Juhime tähelepanu, et asendiplaani joonise AS-002 märkuse nr 1 kohaselt „*Turvaala mõõtmed: elemendi väljaulatuvast osast 1.5m mõlemale poole.*“
4. Põhiprojekti seletuskirja punkti 5. kohaselt kasutatakse „*Keerutatud kapron köis Must D = 26 mm, max tõmbetugevus 112,8 kn: Tarzani köied ja Trosslaskumise köis.*“ Juhime tähelepanu, et projekteeritaval madalseiklusrajal ei ole trosslaskumist.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond
5197 5317 gea.metus@terviseamet.ee