

Saatja: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Saadetud: 20.10.2023 09:16

Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>

Teema: FW: Harjumaa Saku vald Tănassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573


Manused: image001.png; image002.png; image007.jpg; image008.jpg; image009.jpg; image010.jpg; image012.jpg; 23-28_LR8573_Kooskõlastuse_taotlus_11420, Murimäe tee V4 IKÕga.asice

Tere

Palun registreerida minule ülesandeks.

Delta viit 7.1-2/23/10477-3

Parimate soovidega



Laur Kõiv

Peaspetsialist

Kooskõlastuste üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn / [Transpordiamet](https://transpordiamet.ee)

From: Ivo <Ivo@stromtec.ee>

Sent: Thursday, October 19, 2023 11:50 PM

To: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Harjumaa Saku vald Tănassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573

Tere

Edastan

Lugupidamisega,

Ivo Rohula

Projekteerija

Stromtec OÜ

56761280

From: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Sent: Thursday, October 19, 2023 11:49 AM


To: Ivo <Ivo@stromtec.ee>

Subject: RE: Harjumaa Saku vald Tănassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573

Tere

Oleme materjalid läbi vaadanud ning palume esitada ikkagi „B“ tähe juures olevale rajatavale kaablile IKÕ plaan.

Antud alal on jah kilbi kaitsevöönd, kuid kaabli osas kasutusõigus puudub.



Palume projekti täiendada ning allkirjastatud materjalid saata minu e-mailile.

Parimate soovidega



Laur Kõiv

Peaspetsialist

Kooskõlastuste üksus

Planeerimise osakond

55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn / [Transpordiamet](#)

From: Ivo <Ivo@stromtec.ee>

Sent: Tuesday, September 19, 2023 3:30 PM

To: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Harjumaa Saku vald Tännassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573

Tere

Vabandan väga pika viivituse eest. Arendaja mõtleb pidevalt oma lahendusi ümber.

Loodetavasti täna on viimane lahendus ehk versioon 4. Saime kaabli viia eramaale ning ei pea eelnevalt mainitud sügavaid paigaldusi teostama.

Manuses dokumendid.

IKÕ-t uut ma ei teeks, kuna kaabel läheb olemasolevatesse reservtorudesse ning Juuliku-Tabasalu tee lõpus, tähe B juures, kus on olemasolevad kilbid, on kaabel olemasolevas kaitsevööndis.

Lugupidamisega,
Ivo Rohula
Projekteerija
Stromtec OÜ
56761280

From: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Sent: Friday, June 30, 2023 9:33 AM

To: Ivo <Ivo@stromtec.ee>

Subject: RE: Harjumaa Saku vald Tännassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573

Tere

Palume kindlasti ka teie poolset tagasisidet.

Parimate soovidega



Laur Kõiv

Peaspetsialist

Kooskõlastuste üksus

Planeerimise osakond

55901417

Valge 4 / 11413 Tallinn / [Transpordiamet](http://Transpordiamet.ee)

From: Laur Kõiv

Sent: Wednesday, June 28, 2023 4:45 PM

To: 'Ivo' <Ivo@stromtec.ee>

Subject: RE: Harjumaa Saku vald Tănassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573


Tere

Tănan edastatud materjalide eest.

Olen konsulteerinud ning teemaal Juuliku-Tabasalu teega paralleelselt projekteeritavale tehnovõrgule, selleks et ei rakenduks projekteeritavale tehnovõrgule ümbertõstmise kohustus, mille kulud kannab tehnovõrgu omanik, tuleb tehnovõrk rajada teemaal 4m sügavusele.

Antud lõigus on ol ol kraavid ca 2m sügavused, seega ei pruugi 2,2m sügavusele paigaldatud tehnovõrk olla piisav Juuliku-Tabasalu 2+2 maantee rajamisel ning tekib ikkagi vajadus tehnovõrgud ümber tõsta.

Parimate soovidega



Laur Kõiv

Peaspetsialist

Kooskõlastuste üksus

Planeerimise osakond

55901417

Valge 4 / 11413 Tallinn / [Transpordiamet](#)

From: Ivo <Ivo@stromtec.ee>

Sent: Tuesday, June 27, 2023 3:35 PM

To: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Harjumaa Saku vald Tănassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573

Tere

Paraku Liituja otsustas alajaama asukohta nihutada. Lisandus kaabli mahtu: Maakaabli paigaldus teekaitsevööndis km 2,93-3,00.

Loodetavasti on lahendus nüüd lõplik.

Lugupidamisega,

Ivo Rohula

Projekteerija

Stromtec OÜ

56761280

From: Ivo

Sent: Wednesday, June 21, 2023 3:07 PM

To: 'Laur Kõiv' <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Harjumaa Saku vald Tănassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573

Tere

Vabandan viivituse eest. Proovisime kaabliga minna kinnistule Tammevälja, kuid ei saanud nõusolekut.

Lisan manusesse materjalid.

ELV nõustub kaabli paigaldusega 2,2m Juuliku-Tabasalu teel lahtise kaeviku vahemikus. Küll aga ELV ei nõustu ümbertõstmise kohustusega, kuna kui kaabel paigaldatakse nii sügavale, siis ümberpaigutamise nõue ei ole põhjendatud ja sellega ELV ei nõustu. Ümbertõstmise nõue rakendub ainult siis, kui kaabel paigaldatakse tee muldkehasse, seda antudjuhul ei tehta.

IKÕ plaan on esitatud vaid uuele vahemikule. Reservtorule ja eelnevale piirkonnale on IKÕ sõlmitud ja kaabel pannakse olemasolevasse kaitsevööndisse.

Lugupidamisega,
Ivo Rohula
Projekteerija
Stromtec OÜ
56761280

From: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Sent: Tuesday, June 20, 2023 10:38 AM


To: Ivo <Ivo@stromtec.ee>

Subject: RE: Harjumaa Saku vald Tännassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573

Tere

Küsin igaks juhuks üle kas olete minu eelneva kirja kätte saanud?

Parimate soovidega



Laur Kõiv

Peaspetsialist

Kooskõlastuste üksus

Planeerimise osakond

55901417

Valge 4 / 11413 Tallinn / [Transpordiamet](http://Transpordiamet.ee)

From: Laur Kõiv

Sent: Friday, June 16, 2023 3:52 PM

To: 'Ivo' <Ivo@stromtec.ee>


Subject: RE: Harjumaa Saku vald Tännassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573

Tere

Oleme materjalid läbi vaadanud ning saadetud materjalide hulgas polnud isikliku kasutusõiguse plaane. Lisaks palun lisada juurde katete taastamise joonised/läbilõiked ning Juuliku-Tabasalu teega paralleelselt projekteeritavale tehnovõrgule lisada asendiplaanil juurde paigaldussügavuse ja kaitsetoru andmed.

Palume projekti täiendada ning materjalid saata minu e-mailile.

Parimate soovidega



Laur Kõiv

Peaspetsialist

Kooskõlastuste üksus

Planeerimise osakond

55901417

Valge 4 / 11413 Tallinn / [Transpordiamet](#)

From: Laur Kõiv

Sent: Wednesday, June 14, 2023 1:12 PM

To: 'Ivo' <Ivo@stromtec.ee>

Subject: RE: Harjumaa Saku vald Tänassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573


Tere

Tänan edastatud materjalide eest.

Vaatame materjalid läbi ning anname teada.

Selgituseks, kuna Juuliku-Tabasalu tee on perspektiivne 2+2 maantee, seega teemaal Juuliku-Tabasalu teega paralleelselt projekteeritavale tehnovõrgule tuleb antud lõigus maakaabel projekteerida 2,2m sügavusele (joonisel kollasega). Lisaks rakendub projekteeritavale tehnovõrgule ümbertõstmise kohustus, mille kulud kannab tehnovõrgu omanik.

Parimate soovidega



Laur Kõiv

Peaspetsialist

Kooskõlastuste üksus

Planeerimise osakond

55901417

Valge 4 / 11413 Tallinn / [Transpordiamet](#)

From: Ivo <Ivo@stromtec.ee>

Sent: Tuesday, June 13, 2023 7:20 PM

To: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Harjumaa Saku vald Tännassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573

Tere

Päikesepargi liitumise tellija vähendas liitumis poole võrra, mistõttu eemaldatakse tööde mahust enamus töid.

Palun täpsustage, mis osa te selle Juuliku-Tabasalu tee all mõtlete? Kas Murimäe tee nime all olevat teed? Sest Juuliku-Tabasalu tee nimelisel kinnistul on reservtoru sügavused üle soovitu 2,2m.

Lugupidamisega,
Ivo Rohula
Projekteerija
Stromtec OÜ
56761280

From: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Sent: Tuesday, June 13, 2023 4:31 PM


To: Ivo <Ivo@stromtec.ee>

Subject: RE: Harjumaa Saku vald Tännassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573

Tere

Konsulterisin ning jääme ikkagi seisukohale nagu ka Transpordiameti juhendis „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel“ tabelis 1 on toodud, et vähim sügavus riigi põhimaantee või arendushuviga tee katte mulde all on teemaal Juuliku-Tabasalu teega paralleelselt projekteeritavale elektrikaablile 2,2m.

Parimate soovidega



Laur Kõiv

Peaspetsialist

Kooskõlastuste üksus

Planeerimise osakond

55901417

Valge 4 / 11413 Tallinn / [Transpordiamet](http://Transpordiamet.ee)

From: Laur Kõiv

Sent: Monday, June 5, 2023 4:51 PM

To: 'Ivo' <Ivo@stromtec.ee>

Subject: RE: Harjumaa Saku vald Tännassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573

Tere

Oleme materjalid läbi vaadanud ning palume projekti täiendada.

Esitatud asendiplaanid ning andmed ei vasta Transpordiameti juhendile „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel“ (<https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#tehnovorgud>).

Lisaks puuduvad lahtise kaeve kontuurid, ristmeväljajoonised, katete taastamise joonised, isikliku kasutusõiguse plaanid. Vähim sügavus teemaal, ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu ning truubi põhjast peab olema 1m. Vähim sügavus, teemaal mulde nõlvast kuni 1m kaugusel (sh mahasõidud/sissesõidutee) 1,2m. Karjavärava teest läänepoolse palun projekteerida kaevik (nn vahekaevik), kust alustatakse Karjavärava tee alt läbipuurimist.


Palun projekteerida kaevikud ka vastavalt teostusjoonistele, kus reservtoru puudub.

Lisaks juhime tähelepanu, et Murimäe tee äärde on perspektiivselt planeeritud kergliiklustee ning projekteeritavale tehnovõrgule rakendub ümbertõstmise kohustus, mille kulud kannab tehnovõrgu omanik.

Samuti on Juuliku-Tabasalu tee perspektiivne 2+2 maantee ning teemaal Juuliku-Tabasalu teega paralleelselt projekteeritavale tehnovõrgule rakendub ümbertõstmise kohustus, mille kulud kannab tehnovõrgu omanik. Lisaks tuleb antud lõigus maakaabel projekteerida **2,2m sügavusele**.

Palume projekti täiendada ning materjalid saata minu e-mailile.

Parimate soovidega



Laur Kõiv

Peaspetsialist

Kooskõlastuste üksus

Planeerimise osakond

55901417

Valge 4 / 11413 Tallinn / [Transpordiamet](https://transpordiamet.ee)

From: Ivo <Ivo@stromtec.ee>

Sent: Tuesday, May 30, 2023 1:14 PM

To: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Harjumaa Saku vald Tännassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573

Tere

Vabandan viivituse eest, viibisin puhkusel.

Lisan manusesse reservtorude teostusjoonised.

Palun infot asendiplaani mittevastavuses osas, et saaksin vastavad korrektuurid sisse viia. Eelnevalt on samadel põhimõtetel asendiplaanid sobinud.

Lugupidamisega,
Ivo Rohula
Projekteerija
Stromtec OÜ
56761280

From: Laur Kõiv <Laur.Koiv@transpordiamet.ee>

Sent: Monday, May 29, 2023 3:28 PM


To: Ivo <ivo@stromtec.ee>

Subject: RE: Harjumaa Saku vald Tănassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573

Tere

Küsin igaks juhuks üle kas olete minu eelmise kirja kätte saanud?

Parimate soovidega



Laur Kõiv

Peaspetsialist

Kooskõlastuste üksus

Planeerimise osakond

55901417

Valge 4 / 11413 Tallinn / [Transpordiamet](http://Transpordiamet.ee)

From: Laur Kõiv

Sent: Friday, May 26, 2023 3:29 PM

To: 'ivo@stromtec.ee' <ivo@stromtec.ee>

Subject: Harjumaa Saku vald Tănassilma küla Toomiku PEJ liitumine ja võrgupiirkonna ümberehitus LR8573

Tere

Oleme projektiga tutvunud ning sooviks juurde teostusjoonist olemasolevate reservtorude kohta Juuliku-Tabasalu tee lõigus.

Lisaks juhime tähelepanu, et Juuliku-Tabasalu tee on perspektiivne 2+2 maantee. Vastav info on leitav ka Saku valla üldplaneeringust.

Seega teemaal Juuliku-Tabasalu teega paralleelselt projekteeritavale tehnovõrgule rakendub ümbertõstmise kohustus, mille kulud kannab tehnovõrgu omanik.

Samuti ei vasta esitatud asendiplaan Transpordiameti juhendile „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel“ (<https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#tehnovorgud>).

Vajadusel võite helistada

Parimate soovidega



Laur Kõiv

Peaspetsialist

Kooskõlastuste üksus

Planeerimise osakond

55901417

Valge 4 / 11413 Tallinn / [Transpordiamet](https://transpordiamet.ee)