



NBI Eteveaatus puidu juurestiku mitte kahjustada vajadusel kaevata käsitsi!

32502:002:1330
Kunka

Oi. olev 10 KV õhuliin AS-35

Oi. olev mastitajaam "Päinurme"
Oi. olev 10 KV õhuliini lõpumast
M20 (CCA) + tugi
Ehitada 10 KV kaabli ülesviik ja
ühendus õhuliinile.

Oi. olev 0.4 KV õhuliin
AMKA 3x50+70
(AJ "Päinurme" F2)

Madise
25501:001:0372

NBI Eteveaatus, siderass (ELASA)
H=73,54

PEØ160; 1250N; L= 13 m
- kinnisel meetodil
- sõjavusel 1.3 m (teepinnast)
- siderassiga ristumisel H=73,00

Oi. olev mast
5 (puift)
+ RB jaaland

Oi. olev 0.4 KV õhuliin
AMKA 3x70+95
(AJ "Päinurme" F1)

Oi. olev mast
7 (tanallit) + tõrnmits
- Paigaldada lisatõrnmits

Oi. olev 0.4 KV õhuliin
AMKA 3x50+70
(AJ "Päinurme" F1)

Oi. olev mast
8 (tanallit)

Proj. 10 KV maakaabel:
KPL218960; AL 3x240 mm²
(AJ73917 - MAJ "Päinurme")
L= 22222260 m (trass/kaabel)

MNT 15162
KM 13,00

Edasi vt.
Leht 19

Dem. mast
26 (puift)
+ RB jaaland

Keerupõllu
32501:001:0239

Dem: 0,4 KV õhuliin
AMKA 70; L= 997 m (trass)
Mast 7 - mast 45

Koosi
32502:002:0040

Projekt:	Tammiku kinnistu tarbimine mikrotootjaks koos kaasneva investeeringuga Udeva, Pätasvere, Lähvere ja Päinurme küla, Järva vald, Järva maakond		Tellijä:	Enefit Connect OÜ	
Joonise nr:	Asendiplaan		Joonise nr:	LR8234-1	
Projektooris	Mikk Reiter	Tel. 5948 2862	Möötkava	1:500	Lehti
Kontrollis	Aro Kivisid		Staadium	Tööprojekt	20
<p>DRAFTIT OÜ Reg. koost. 14231355 Reg. koost. 14231355 Reg. koost. 14231355</p>					