



PÄÄSTEAMET

Raivo Torim
Ravila 30a KÜ juhatuse esimees
ravila30a@gmail.com

13.05.2024 nr 7.2-4.2/2406-2

Vastus päringule

20.04.2024 kell 22:04 teatati Häirekeskusesse tulekahju ohust korterelamus aadressil Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 30a. Sündmus on registreeritud nr 2404201081.

Häirekeskusse teatas Renate Metsis. Päästemeeskond kontrollis majas tuleohutust ja lülitas voolu trepikojast välja, kustutustöid ei teostatud. Päästetööde juhi hinnangul oli trepikojas elektripaigaldiste rike. Elektripaigaldiste rike ekspertiisi Päästeamet ei teosta, selleks tuleb leida vastava pädevusega elektrik.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaido Voor
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lõuna päästekeskus

+372 7337321
kaido.voor@rescue.ee

Lõuna päästekeskus / Jaama 207 / 50705 Tartu / 733 7300 / louna@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585