Mast 82, III klass, kreosootimmutus L=11 m
Tugi, III klass, kreosoot, L=12 m

82

90002:004:0751
Kõrtsi-Kellamehe

Leht 1

90002:003:0011
Mõta tee 6

Tarbija
Kaablid ühendada kokku olemasolevatega 3xAXPK 4G120 L_p=11 m; L_{kaab}=3x16 m

AJ V-Jaagupi veisefarm demonteeritda ja paigaldada
AJ V-Jaagupi elamud asemele

AJ26134
VM1000
250 kVA

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=3x8 m

Nr KPL414351
AHXAMK-W 3x25+35
L_p=351 m; L_{kaab}=380 m

D160; 750N
L=7 m

D160; 750N
L=18 m

Toru paigaldada min 0,5m truubi põhjast sügavamale

Liiklusmärk kaevetööde ajaks eemaldada ja pärast tagasi paigaldada

90002:003:0043
Hõrdlaid

90002:003:0010
Rahu tn 4

90002:003:0046
Mõta tee 5

90002:003:0028
Puu tn 2

90002:003:0011
Mõta tee 6

90002:003:0082
Mõta tee 2

90002:003:0097
Mõta tee L1

90002:003:0031
Mõta tee 3

90002:003:0010
Rahu tn 4

Nr KPL409484
AHXAMK-W 3x120+35
AJ26134-V-Jaagupi töökoda
L_p=296 m; L_{kaab}=325 m

AJ V-Jaagupi töökoda

Kinnisel meetodil
D160; 1250N; L=42 m
Katte all ca 3m, vt profil 1

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=2x70 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=2x20 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=2x70 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=28 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=17 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel kattest
D160; 1250N; L=3x8 m

Nr KPL409483
AHXAMK-W 3x120+35
AJ26134-V-jaagupi asula
L_p=1056 m; L_{kaab}=1110 m

Kaabel paigaldada projektiga IP8208 paigaldatavasse reservtoru. L=227 m

Nr KPL409485
AHXAMK-W 3x120+35
L_p=172 m; L_{kaab}=200 m

D160; 750N
L=3 m

D160; 750N
L=2 m

D160; 750N
L=2 m

90001:001:1055
Rahu tn 2a

90001:001:0445
Puu tn 2

Ristumine teega 17102 Viru-Jaagupi-Simuna tee km 1.55

Ristumine projektiga Viru-Jaagupi-Simuna tee km 1.38
Ristumine projektiga IP8208 paigaldatavasse torusse

Ristumine teega 17102 Viru-Jaagupi-Simuna tee km 1.55
Ristumine projektiga IP8208 paigaldatavasse torusse

90002:003:0020
Rahu tn 1

90002:003:0060
Mõta tee 4

Leht 2

LEONHARD WEISS OÜ tingmärgid:

- xW2 — Projekteeritud keskpinge maakaabelliin (x - kaablite arv)
- Projekteeritud kaitsetoru 750N
- Toru paigaldus kinnisel meetodil, 1250N
- Puurimise kaevik
- Demonteeritav seade
- Projekteeritud komplektalajaam maanduskontuuriga
- xW1 — Projekteeritud madalpinge maakaabelliin (x - kaablite arv)
- Projekteeritud jätkumuhv
- Projekteeritud mast ja tugi

Tingmärgid:

- K — Olemasolev kanalisatsioon
- V — Olemasolev vesi
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Kinnistu piir

LEONHARD WEISS OÜ tingmärgid:

- xW2 — Projekteeritud keskpinge maakaabelliin (x - kaablite arv)
- Projekteeritud kaitsetoru 750N
- Toru paigaldus kinnisel meetodil, 1250N
- Kaabli paigaldus olemasolevasse torusse
- Puurimise kaevik
- Demonteeritav seade

LEONHARD WEISS OÜ, töö nr IP8208 tingmärgid:

- Projekteeritud madalpinge maakaabelliin
- Projekteeritud reservtoru

Tingmärgid:

- K — Olemasolev kanalisatsioon
- V — Olemasolev vesi
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Kinnistu piir
- Olemasolev madalpinge maakaabel

Projekt	Pajusti-1005 (Roela) rekosntrueerimine, I etapp, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald				Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Elektripaigaldise plaan				Joonise nr	IP7592-1-1
Projekteeris	Ivo Maaten		17.10.2025	5282137	Mõõtkava	M 1:500
Kontrollis	Ivo Maaten				Staadium	Tööprojekt
Projektijuht	Ivo Maaten				Keel	Leht 1 / Lehti 13
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348					EST	

Projekt	Pajusti-1005 (Roela) rekosntrueerimine, I etapp, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald				Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Elektripaigaldise plaan				Joonise nr	IP7592-1-2
Projekteeris	Ivo Maaten		17.10.2025	5282137	Mõõtkava	M 1:500
Kontrollis	Ivo Maaten				Staadium	Tööprojekt
Projektijuht	Ivo Maaten				Keel	Leht 2 / Lehti 13
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348					EST	