



26556050  
 Tammiste raudtee T23, Pärnu linn, Pärnu maakond  
 62401:001:3425  
 M 1:1000

### TINGMÄRGID

- PROJEKTEERITUD D-KATEGOORIA GAASITORUSTIK DN250
- PROJEKTEERITUD D-KATEGOORIA GAASITORUSTIK DN250 HÜLSIS
- PROJEKTEERITUD D-KATEGOORIA GAASITORUSTIK DN250 HÜLSIS, PAIGALDATAKSE KINNISEL MEETODIL
- HÜLSI TUULUTUSTORU
- MÄRKETULP
- OLEMASOLEV D-KATEGOORIA GAASITORUSTIK
- DEMONTEERITAV JA UTILISEERITAV D-KATEGOORIA GAASITORUSTIK
- PROJEKTEERITUD D-KATEGOORIA GAASITORUSTIKU KAITSEVÖÖND
- PROJEKTEERITUD STARDI- VÕI VASTUVÖTU ŠAHT
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU JA PERSPEKTIIVNE MAAKAABEL
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU JA PERSPEKTIIVNE MAAKAABEL, PAIGALDATAKSE KINNISEL MEETODIL
- PROJEKTEERITUD RIBAJUHTLATT
- ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE ALA

Rajatise tehnilised andmed:  
 Kasutusõiguse ala: 1629,4 m<sup>2</sup>  
 Kasutusõiguse ala ulatus torustiku teljest: 5,0 m mõlemale poole  
 Kasutusõiguse ala ulatus perspektiivsest maakaablist: 1,0 m mõlemale poole.  
 Torustiku pikkus: 165,9 m  
 Perspektiivse maakaabli pikkus: 14,1 m  
 Koostas: Tõnu Sirkas, Scanweld AS

...	...	...	...
...	...	...	...
Muud. nr.:	Kuupäev:	Teostaja:	Muudatuse kirjeldus:
Tellija: <b>AS Elering</b>		Töö nimetus: Gaasitorustike ümberehitus Pärnu kaubaterminali alal	Töö nr.: <b>P3501</b>
Proj.:	Tõnu Sirkas		Staad.: <b>TP</b>
Kinnitas:	Tõnu Sirkas		Mõõt: <b>1:1000</b>
Projekteerija: <b>AS Scanweld</b> Address: Aiandi tee 21, 74001 Viimsi Tel.: +372 600 8981 e-post: scanweld@scanweld.ee MTR: GT10393880-0001		Joonise nimetus: IKÖ_62401:001:3425	Leht: <b>1 / 1</b>
		Dokumendi tähis:	Kuup.: <b>16.03.26</b>
Elering:	P3501_IKO4_2504_v2		
EHR:	P3501_TP_GV-9-05_v02_IKO4		