

Liinide tähistustes on enne kaldjoont  
trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus


- Tingmärke**
- TW2 — Projektseeritud KP maakaabelliin
  - Projektseeritud kaitsetorus (750 N)
  - Projektseeritud kaitsetorus (1250 N)
  - ▨ Puurimiskaevik
  - — Ol. olev MP kaabel
  - — Ol. olev sidekanalisatsioon
  - Katastriüksuse piir

- Märkused:
- Ehitustööd toimuvad teede nr 25248, 24249 ja 67 kaitsevööndis ja teemaal.
  - Teemaal paigaldada kaabel täielikult kaitsetorusse.
  - Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.
  - Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.

Kasutatud materjal:

1. Geolus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 13383G) 03.2025

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt	Rõuge-Sänna 10 kV fiidri rekonstrueerimine (II etapp) Rõuge vallas Võrumaal						Tellij		
 LEONHARD WEISS  LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis		Asendiplaan (vaated 2-3)				Joonise nr IP7494-K2-1		
	Projekteeris	K. Kangro		03.04.2025	+372 53045971	Möödkava	M 1:500		
	Kontrollis	K. Maaten			+372 512 7053	Staadium			
	Projekti juht					Keel	Leht	Leht	
						EST	3	7	