



Liinide tähistustes on enne kaldjoont  
trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

- Tingmärke**
- Projekteeritud KP maakaabelliin
  - Projekteeritud MP maakaabelliin
  - Projekteeritud komplektalajaam
  - Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
  - Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
  - Puurimiskaevik
  - Ol. olev sidekaabel
  - Katastriüksuse piir

- Märkused:
- Ehitustööd toimuvad teede nr 25248, 24249 ja 67 kaitsevööndis ja teemaal.
  - Teemaal paigaldada kaabel täielikult kaitsetorusse.
  - Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.
  - Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.

Kasutatud materjal: Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt	Rõuge-Sänna 10 kV fiidri rekonstrueerimine (II etapp) Rõuge vallas Võrumaal						Tellija
LEONHARD WEISS						Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348						IP7494-K2-1	
Joonis	Asendiplaan (vaated 6-8)						Joonise nr
Projekteeris	K. Kangro		03.04.2025	+372 53045971	Möötkava	M 1:500	
Kontrollis	K. Maaten			+372 512 7053	Staadium		
Projekti juht					Keel	Leht	Leht
					EST	5	7