

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Tingmärke


- Projekteeritud KP maakaabelliin
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud puitmast toega
- Puurimiskaevik
- Demonteeritav KP õhuliin
- Ol. olev KP õhuliin
- Katastriüksuse piir

- Märkused:
- Ehitustööd toimuvad teede nr 25248, 24249 ja 67 kaitsevööndis ja teemaal.
 - Teemaal paigaldada kaabel täielikult kaitsetorusse.
 - Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.
 - Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.

Kasutatud materjal:

1. Geocalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 13383G) 03.2025

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt					Rõuge-Sanna 10 kV fiidri rekonstrueerimine (II etapp) Rõuge vallas Võrumaal					Tellija																													
										Elektrilevi OÜ																													
 LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348					Joonis					Asendiplaan (vaated 12-13)					Joonise nr																								
															IP7494-K2-1																								
					Projekteeris					K. Kangro					03.04.2025					+372 53045971					Mõistkava					M 1:500									
					Kontrollis					K. Maaten										+372 512 7053					Staadium														
					Projekti juht																				Keel					Leht					Lehti				
																														7					7				