

Tellija: Tallinn,Õismäe tee 134 KÜ
Tellija aadress: Õismäe tee 134,Tallinn,Harju maakond
Ehitis: Korterelamu
Ehitise aadress: Õismäe tee 134,Tallinn,Harju maakond
Ehitise omanik: Tallinn,Õismäe tee 134 KÜ
Omaniku aadress: Õismäe tee 134,Tallinn,Harju maakond

ELEKTROTEHNILISTE KONTROLLMÕÕTMISTE ARUANNE NR IN618-22

Vormistamise kuupäev: 12.12.2022.a.

09.12.2022.a. teostati objektile OÜ Inspect poolt järgmised elektrotehnilised kontrollmõõtmised:

Jrk nr	Teimi nimetus	Protokolli nr	Lehti
1	Isolatsioonitakistuse mõõtmine TN-C		
2	Isolatsioonitakistuse mõõtmine TN-S		
3	Kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematus kontroll		
4	Rikkeseilmuse näivtakistuse mõõtmine		
5	Rikkevoolukaitseeadme rakendumise kontroll		
6	Maanduri maandustakistuse mõõtmine		
7	Maanduri maandustakistuse mõõtmine lihtsustatud meetod		
8	Piksekaitse mõõtmised	IN618-22-8	1

Kontrollmõõtmiste käigus tuvastati elektripaigaldise ehituses ja seisundis järgmised puudused:

Mõõtmised kinnitas/teostas: Ivar Kihulane

Pädevustunnistus EP-1160-18-A



Inspect OÜ

Kopli tn.72, Tallinn

Reg nr 14716363

Tel. 372 53 544 392

ivar@inspect.ee

Tellijä: Tallinn,Õismäe tee 134 KÜ

Elektripaigaldis: Õismäe tee 134,Tallinn,Harju maakond

Elektripaigaldise omanik: Tallinn,Õismäe tee 134 KÜ

PIKSEKAITSE MAANDUSTAKISTUSE JA TERVIKLIKKUSE MÕÕTMISE PROTOKOLL NR IN618-22-8

Mõõtmised teostati mõõteriistaga Metrel MI 3152 nr.20501332, kalibreeritud 22.03.2022 AS Metrosert poolt, tunnistus nr ATLE-22/0306, pingega 500V, õhutemperatuur -3 C, vastavalt OÜ Inspect mõõtemetoodikale, ja standardile EVS-HD 60364 mõõtemääramatusega 10%

Mõõteolud. Pinnas: külmunud/märg/niiske/vähese niiskusesisaldusega.

Vahetult mõõtmisele eelnenud või mõõtmise ajal esinenud sademed: olulised/vähesed/puudusid. Oludele vastavad alla kriipsutada.

Mõõtepunkt maanduril	Mõõdetud takistus Ω			Parandustegur (id)					Arvutuslik takistus, Ω	Pinnase eritakistus, m Ω	Märkused
	1P	3P		Ks	K1	K2	K3	Ks*K1,2,3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
maandus	7,90						1,2		9,48		
terviklikkus	0,29						1		0,29		

Mõõtmised kinnitas/teostas: Ivar Kihulane

Pädevustunnistus EP-1160-18-A