



TRANSPORDIAMET

Harju maakond
Tallinn
Lasnamäe linnaosa
Valge tn 4/1
11413
info@transpordiamet.ee

Teie: 14.10.2025 nr
Meie: 29.10.2025 nr 6.2-2/38757

Riigitee 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 39,5-40,3 asuva Võistre lõigu rekonstrueerimise projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastus

Transpordiamet esitas 14.10.2025.a Maa- ja Ruumiametile (edaspidi ka MaRu) taotluse (registreeritud Maa- ja Ruumiameti dokumendihaldussüsteemis nr 6-3/25/15677) kooskõlastada Viljandi maakonnas Viljandi vallas Võistre külas riigitee 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 39,5-40,3 asuva Võistre lõigu rekonstrueerimise projekteerimistingimuste eelnõu.

Projektalasse jääb maaparandusehitise Võistre (MS kood 6113920020060/001) drenaažkuivendusega maa-ala.

Maaparandussüsteemi maa-alale ehitise kavandamisel, tuleb nii projekteerimisel, ehitamisel kui ka kasutamisel arvestada maaparandusseadusest tulenevate nõuetega.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõige 4 punkt 1 kooskõlastab Maa- ja Ruumiameti maaparanduse osakond Viljandi maakonnas Viljandi vallas Võistre külas maaparandusehitise Võistre (MS kood 6113920020060/001) maa-alal riigitee 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 39,5-40,3 asuva Võistre lõigu rekonstrueerimise projekteerimistingimuste eelnõu alljärgnevatel tingimustel:

1. MaRu maaparanduse osakonnalt (maaruum@maaruum.ee) küsida projektalasse jääva maaparandussüsteemi drenaažkuivenduse teostusjoonis ning kanda see projektjoonistele.
2. Uute teerajatiste (bussipeatus, teekraavid, truubid jm) projekteerimisel arvestada olemasoleva maaparandussüsteemi rajatistega ning projektlahendusega tagada maaparandusehitiste nõuetekohane toimimine (MaaParS § 47).
3. Projektis näha ette lahendused ehitustööde käigus vigastatud maaparandussüsteemi rajatiste taastamiseks (MaaParS § 44 lg 3).
4. Ehitiste rajamisel rikutud maaparandussüsteemi rajatised (dreenid, kollektorid jm) tuleb taastada maaparandusseadusest ja sellega kehtestatud määrustest tulenevate nõuete kohaselt (MaaParS § 46 lg 1, § 44 lg 5, ehitusseadustik (edaspidi EhS) § 11).
5. Väljaspool maaparandussüsteemi koondatud vett (lisavesi) võib maaparandussüsteemi juhtida üksnes Maa- ja Ruumiameti maaparanduse osakonna kooskõlastuse või loa alusel (MaaParS § 53).
6. Ehitusluba esitada MaRu-le kooskõlastamiseks (MaaParS § 50 lg 1).

(allkirjastatud digitaalselt)

GERDA LÕIV

maaparanduse osakonna maaparanduse kooskõlastuste büroo juhataja

Ly Keel

5326 9141 ly.keel@maaruum.ee