



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Tallinn

07.05.2018 nr 7.2-6.2/867

12.04.2018 tuleohutusjärelvalve inspektori poolt teostatud paikvaatlusel aadressil Oru Põhikool, Oru küla, Kose vald, 75103, Harju maakond, tuvastati tuleohutusala olukord, milline on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.2/1032-2.

Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Tõnis Ristmägi, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1; lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda käesoleva haldusakti adressaadile – **Kose Vallavalitsusele** (reg. nr 75011547), aadressil Hariduse 1, Kose, 75101, Harju maakond järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

- 1. Tagada Oru Põhikoolis, aadressil Oru küla, Kose vald, 75103, Harju maakond, turvalgustuse nõuetekohane hooldamine.**

Põhjendus: 12.04.2018 tuleohutusjärelvalve inspektori poolt teostatud paikvaatlustel aadressil Oru Põhikool, Oru küla, Kose vald, 75103, Harju maakond tuvastati, et ehitisel puudub turvalgustuse hooldusleping ning sellest tulenevalt on tegemata aasta hooldus ning täitmata turvalgustuse hooldusdokumentatsioon. Tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 p 5 kohaselt on turvalgustus tuleohutuspaigaldis. Sama seaduse § 31 lg 2 ja 3 kohaselt peab tuleohutuspaigaldise omanik korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust ning omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta. Standardi EVS-EN 50172:2005 kohaselt tuleb kasutusele võtta turvalgustuse päevik, kuhu kantakse sisse süsteemi korraliste ülevaatuste ja testide tulemused, rikked ja muudatused. Üks kord nädalas teostab omanik või valdaja turvalgustuse vaatlust, et kontrollida toite kadumise korral kõikide valgustite toimimist ning akude laadimist. Üks kord kuus teostab teenuse pakkuja turvalgustuse kontrolli, et veenduda toitepinge katkestuse ajal kõikide valgustite toimimist. Üks kord aastas teostab teenuse pakkuja turvalgustuse kontrolli, et veenduda kogu nominaalse aja jooksul (1 h) kõikide valgustite toimimist.

Alus: tuleohutuse seadus § 30 lg 1 p 5; § 31 lg 2 ja 3

Täitmise tähtaeg: 30.06.2018

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 300,00 (kolmsada) eurot.**

2. Tagada Oru Põhikoolis, aadressil Oru küla, Kose vald, 75103, Harju maakond, piksekaitse vastavusse viimine kehtiva projektiga.

Põhjendus: 12.04.2018 tuleohutusjärelvalve inspektori poolt teostatud paikvaatlustel aadressil Oru Põhikool, Oru küla, Kose vald, 75103, Harju maakond tuvastati, et ehitise piksekaitse kohta puudub dokumentatsioon.

Märkus: Oru Põhikoolile on Põhja päästkeskuse poolt 31.05.2012 tehtud ettekirjutus nr 7.2-6.1/1625-3, milles sisalduv ettekirjutus nr 2 nõuab hoone piksekaitse kontrolli teostamist. 30.03 2017 kehtima hakanud siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 39 kohaselt ei ole Oru Põhikooli hoonele piksekaitse kohustuslik. Sama määruse § 55 lg 2 kohaselt peab olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Piksekaitstesüsteem on tehnosüsteem, mille paigaldamine ja demonteerimine nõuab projekti muudatuste tegemist. Nõuetele mitte vastava piksekaitstesüsteemi kasutamine võib põhjustada piksetabamusi, mis võib ohtu seada inimeste elu, tervise ja vara.

Alus: siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 39; § 55 lg 2

Täitmise tähtaeg: 31.08.2018

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunniraha **300,00 (kolmsada) eurot.**

Kose Vallavalitsust teavitati 20.04.2018 kavandatavast ettekirjutusest, milles paluti anda selgitused ja vastuväited kavandatava ettekirjutuse osas hiljemalt 04.05.2018. Kuna fikseeritud tähtaja jooksul ettekirjutuse sisu osas vastuväiteid ei esitatud, antakse käesolev ettekirjutus kavandatavas ettekirjutuses fikseeritud tingimuste ja tähtaegadega.

Juhul, kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn) või kaebus Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Põhja päästkeskus, Erika 3, 10416 Tallinn, Harjumaa või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil pohja@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tõnis Ristmägi
ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Põhja päästkeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt: Andres Lutsar andres@kose.ee
Teadmiseks: Aino Saava aino@orukool.edu.ee

Paber kandjal dokumente ei edastata

+372 5854 3282
tonis.ristmagi@rescue.ee