













TINGMÄRGID

- OLEMASOLEV MAAPIND
- PROJEKTEERITUD MAAPIND
- PROJEKTEERITUD B-KATEGOORIA GAASITORUSTIK

MÄRKUSED:

1. Ehitis- ja sõidukeelte täpne sigsuus tuleb määrata ehituslikele käigus. Vajadusel tuleb ette jäävad kaablid liitis ümber ek teste allapoole projekteeritavat torustikust.
2. Projekteerituil puudutavaile riisimisel teste kommunikatsioonidega lähemat ka 0,5 m teostada käsivõrkidel käsitsi.
3. Rõõmamat see- ja kanalisatsioonitoriga peab vertikaalne vahe olema vähemalt 0,15 ja 0,2 ehitusaluslaiu 0,3 m.
4. Rõõmamat sõidutaega puudutavalt on ette nähtud pargaldaa kaitsetitsu.
5. Torustika paigaldamisel tagada, et sõgsuus tee pual ateks min 0,8 m.

REGISTRI NR	KAARTIDE ARV	TOOTEID	ALLKIRI
2021-180	1	52,0/4,0 TP	

REGISTRIST KUSTUTATUD	REGISTRIKAARDI NR

REGISTRIST KUSTUTATUD	REGISTRIKAARDI NR

HEAT CONSULT
TEHNOVÕRGUD JA ENERGEETIKA
Tõnismäe 9, 10119 Tallinn
Tel. +372 6 412 000
info@heatconsult.ee
www.heatconsult.ee

PROJEKTNIMETUSED			
KAUBAMÄRGI JA ÄRI_KOOD		TELLIJA TUNNUS	Muraste AS
Tõnismäe 9, 10119 Tallinn			Ed. Tõnismäe mk 9 - 11, 10119 Tallinn
Tel. +372 6 412 000			Tel. +372 6 412 000
info@heatconsult.ee			info@muraste.ee
www.heatconsult.ee			
Koostas / Joonistas	J. Sõmerpalu		27.08.2021
Projektijuht / Vastutav	J. Kõuts		27.08.2021
Kontrollis / Heaks kiitis	J. Kõuts		27.08.2021
Vastutav insen. / Heaks	J. Kõuts		27.08.2021

PROJEKTI NIMETUS			
HARJUMAA, SAKU VALD, JÄLGIMÄE KÜLAS, PAUNMANILE JA MIHKLI KINNISTUTELE			
PROJEKTI NR.	JOONISE NR.	LEHT	LEHTI KOKKU
22019	G-2	TP	1:500

JOONISE NIMETUS
MIHKLI JA PAUNMANILE GAASIVARUSTUS
GAASITORUSTIKU PIKIPROFIIL

Fail: 22019-G-2 Gaasivarustus joonistik.dwg