



Akt nr. 6109

06.05.2024

Lääne-Nigula Vallavalitsus
Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald

Vastavalt tuleohutusnõuetele, teostati 24.04.2024 Lääne-Nigula vallas, Taebla Koolis, aadressiga Gümnaasiumi tee 1, Pälli, 90801 Lääne maakond, ventilatsioonisüsteemide seespidualist mehaanilist kuivpuhastust ja rasvakanali seespidualist puhastust ning ventilatsiooniagregaatide seespidualist puhastust.

Puhastamisel kasutati Bos CleanTec tehnoloogial põhinevat tehnoloogiat, mis on projekteeritud ja toodetud vastavalt rahvusvahelisele kvaliteedisüsteemile ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004

Ventilatsiooni puhastamine on kohustuslik vastavalt tuleohutuse nõuetele.
Kohustus tuleneb Tuleohutuse seadusest § 27. Ventilatsioonisüsteemi tuleohutus
[RT I, 30.11.2018, 7 - jõustus 03.12.2018]

Korrektsetl puhastatud ja hooldatud ventilatsioonisüsteem tagab tervisiliku sisekliima ja vähendab tulekahju ohtu hoones.

Ventilatsioonisüsteemi paigaldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja kontrollimisel tuleb vältida tuleohtu ning juhinduda tootja kasutusjuhendist ja/või standarditest.

Köögi rasvakanali järgmine puhastuse aeg: 23.04.2025
Tavaventilatsiooni eelduslik/soovituslik järgmise puhastuse aeg: 23.04.2026

Akt nr. 6109

Mõned pildid enne ja pärast puhastustööde teostamist



Akt nr. 6109

Mõned pildid enne ja pärast puhastustööde teostamist

