



PÄÄSTEAMET

Noorus OÜ
popova@noorushotels.com

Teie: 31.12.2019 nr e-kiri

Meie: 10.02.2020 nr 7.2-2.3/1465-1

Järelkontrolli tulemused

1. oktoobril 2019. aastal on andnud Päästeameti Ida päästekeskus Noorus Osahingule haldusmenetluses nr 7.2-5.4/2439 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2244 hoone kohta, aadressidel L. Koidula 19 ja L. Koidula 19d, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa.

31. detsembril 2019. aastal on esitanud adressaadi esindaja ettekirjutuse punkti nr 3 täitmist kinnitavad tõendusmaterjalid. Haldusorgan juhhib tähelepanu sellele, et tulekahju korral tegutsemise ja evakuatsiooni skeemidele peavad olema kantud ka evakuatsiooni- ja väljumisteed ning plaan peab olema töötajatele allkirja vastu teatavaks tehtud.

Haldusorgan tuletab meelde, et punkti nr 7 täitmise tähtaeg saabub 30.03.2020:

- korraldada tuletõkkeklappide kontrollimine ja hooldamine ning tagada teostatud hooldustööde kirjalik fikseerimine.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus

+372 5860 2188
irina.belik@rescue.ee

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 339 1900 / ida@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585