

Kaevu tähis SK-3-1	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.37	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	250.00	PP	0°	0.00	
		2	200.00	PP	135°	0.00	
		3	110.00	PP	245°	0.00	
		Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
		Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
		Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
		Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SK-2-1	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De1125/630	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.34	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
			Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
			1	800.00	PP	0°	0.00
			2	160.00	PP	70°	0.70
			3	500.00	PP	160°	0.30
			4	800.00	PP	255°	-0.00
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		630	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SK-2-3	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.49	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
		1	400.00	PP	0°	0.00
		2	800.00	PP	195°	0.00
		<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm] 800		<input checked="" type="checkbox"/>	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm] 500			Restkaas	<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SK-3-1	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.37	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	250.00	PP	0°	0.00	
		2	200.00	PP	135°	0.00	
		3	110.00	PP	245°	0.00	
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SK-3-2	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De800/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.54	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	400.00	PP	0°	0.00	
		2	315.00	PP	100°	0.09	
		3	250.00	PP	200°	0.00	
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SK-3-3	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De800/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.30	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	315.00	PP	0°	0.00	
		2	200.00	PP	30°	0.00	
		3	200.00	PP	100°	0.00	
		4	200.00	PP	235°	0.00	
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	


Kaevu tähis SK-3-4	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.15	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	200.00	PP	0°	0.00	
		2	200.00	PP	120°	0.00	
		3	200.00	PP	230°	0.00	
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SK-3-5	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.21	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	500.00	PP	0°	0.00	
		2	400.00	PP	185°	0.10	
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SK-3-6	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De800/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.13	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	500.00	PP	0°	0.00	
		2	200.00	PP	100°	0.68	
		3	200.00	PP	115°	0.75	
		4	500.00	PP	180°	0.00	
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

GEOALUS	KOOSTAJA: K-Projekt Aktsiaselts	TÖÖ NR:21089	MÕÕDISTATUD: 08.2021
Punktide koordinaadid on L-EST'97 süsteemis ja kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis			

PRINDITUD: 12.07.2024

TÖÖ NR	OBJEKT NR	STAADIUM	PROJEKTI OSA - JOONISE NR	MÕÕTKAVA / FORMAAT	PROJEKTUUIHT	Anna Nikulinikova	/alkkirjastatud digitaalselt/
21240-0013	-	TP	VK-8-06	A3	VASTUTAV INS.	Kätlin Vodja	/alkkirjastatud digitaalselt/
TÖÖ NIMETUS Harku alevikus Betooni, Betooni 1-3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringu ala teed ja tehnovõrgud					INSENER	Kätlin Vodja	/alkkirjastatud digitaalselt/
ADRESS Aia põik, Aia põik 5,7-14,L1, Aia tänav, Aia tänav L3,L6, Aia tn 13,16, Betooni tänav, Betooni tn 3-5, Harku alevik, Harku vald, Harjumaa					KUUPÄEV	12.07.2024	
					21240001301_TP_VK-8-0614_v04_SK-kaevutabelid.dwg		
JOONISE NIMETUS Sademeveekanalisatsioonikaevude tabelid					SWECO Projekt AS Tel +372 674 4000 sweco@sweco.ee		
							



Kaevu tähis SK-4-1	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De800/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.83	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
		1	315.00	PP	0°	0.00
		2	200.00	PP	70°	0.52
		3	160.00	PP	90°	0.37
		4	160.00	PP	270°	0.48
		5	200.00	PP	290°	0.52
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas <input checked="" type="checkbox"/>		Vesilukk <input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T <input type="checkbox"/>		Voolurahusti <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T <input checked="" type="checkbox"/>		Settepesa <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas <input type="checkbox"/>		Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SK-5-1	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.71	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
		1	400.00	PP	0°	0.00
		2	160.00	PP	90°	-0.00
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas <input checked="" type="checkbox"/>		Vesilukk <input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T <input type="checkbox"/>		Voolurahusti <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T <input checked="" type="checkbox"/>		Settepesa <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas <input type="checkbox"/>		Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SK-5-4	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.68	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
		1	400.00	PP	0°	0.00
		2	400.00	PP	170°	0.00
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas <input checked="" type="checkbox"/>		Vesilukk <input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T <input type="checkbox"/>		Voolurahusti <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T <input checked="" type="checkbox"/>		Settepesa <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas <input type="checkbox"/>		Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SK-4-2	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.89	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
		1	400.00	PP	0°	0.00
		2	200.00	PP	105°	0.59
		3	315.00	PP	180°	0.08
		4	200.00	PP	255°	0.58
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas <input checked="" type="checkbox"/>		Vesilukk <input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T <input type="checkbox"/>		Voolurahusti <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T <input checked="" type="checkbox"/>		Settepesa <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas <input type="checkbox"/>		Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SK-5-2	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.56	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
		1	400.00	PP	0°	0.00
		2	160.00	PP	90°	-0.00
		3	400.00	PP	180°	0.00
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas <input checked="" type="checkbox"/>		Vesilukk <input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T <input type="checkbox"/>		Voolurahusti <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T <input checked="" type="checkbox"/>		Settepesa <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas <input type="checkbox"/>		Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SK-5-6	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.82	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
		1	400.00	PP	0°	0.00
		2	400.00	PP	160°	0.00
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas <input checked="" type="checkbox"/>		Vesilukk <input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T <input type="checkbox"/>		Voolurahusti <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T <input checked="" type="checkbox"/>		Settepesa <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas <input type="checkbox"/>		Sügavus [mm]	


Kaevu tähis SK-4-3	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.12	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
		1	500.00	PP	0°	0.00
		2	400.00	PP	180°	0.10
		3	160.00	PP	270°	0.77
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas <input checked="" type="checkbox"/>		Vesilukk <input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T <input type="checkbox"/>		Voolurahusti <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T <input checked="" type="checkbox"/>		Settepesa <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas <input type="checkbox"/>		Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SK-5-3	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De1125/630	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.50	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
		1	400.00	PP	0°	0.00
		2	200.00	PP	60°	0.41
		3	200.00	PP	120°	0.40
		4	400.00	PP	180°	0.00
		5	200.00	PP	240°	0.40
		6	200.00	PP	300°	0.41
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas <input checked="" type="checkbox"/>		Vesilukk <input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T <input type="checkbox"/>		Voolurahusti <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T <input checked="" type="checkbox"/>		Settepesa <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]		630	Restkaas <input type="checkbox"/>		Sügavus [mm]	



Kaevu tähis SK-5-7	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De800/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.14	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
		1	500.00	PP	0°	0.00
		2	400.00	PP	120°	0.00
		3	200.00	PP	280°	0.58
		4	200.00	PP	310°	0.58
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas <input checked="" type="checkbox"/>		Vesilukk <input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T <input type="checkbox"/>		Voolurahusti <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T <input checked="" type="checkbox"/>		Settepesa <input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas <input type="checkbox"/>		Sügavus [mm]	


GEOALUS	KOOSTAJA: K-Projekt Aktsiaselts	TÖÖ NR:21089	MÕÕDISTATUD: 08.2021
Punktlde koordinaadid on L-EST'97 süsteemis ja kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis			


PRINDITUD: 12.07.2024


TÖÖ NR	OBJEKT NR	STAADIUM	PROJEKTI OSA - JOONISE NR	MÕÕTKAVA / FORMAAT	PROJEKTUJUT	Anna Nikulinikova	/alkkirjastatud digitaalselt/
21240-0013	-	TP	VK-8-07	A3	VASTUTAV INS.	Kätlin Vodja	/alkkirjastatud digitaalselt/
TÖÖ NIMETUS Harku alevikus Betooni, Betooni 1-3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringu ala teed ja tehnovõrgud					INSENER	Kätlin Vodja	/alkkirjastatud digitaalselt/
ADRESS Aia põik, Aia põik 5,7-14,L1, Aia tänav, Aia tänav L3,L6, Aia tn 13,16, Betooni tänav, Betooni tn 3-5, Harku alevik, Harku vald, Harjumaa					KUUPÄEV	12.07.2024	
					21240001301_TP_VK-8-0614_v04_SK-kaevutabelid.dwg		
JOONISE NIMETUS					SWECO Projekt AS Tel +372 674 4000 sweco@sweco.ee		
Sademeveekanalisisatsioonikaevude tabelid							





Kaevu tähis SK-5-8		Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.05	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	Kaevu tähis SK-5-12		Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.35	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
			Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]				Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
			1	500.00	PP	0°	0.00				1	630.00	PP	0°	0.00
			2	200.00	PP	90°	0.49				2	200.00	PP	110°	0.74
			3	500.00	PP	180°	0.00				3	500.00	PP	180°	0.00
							4				110.00	PP	270°	0.74	
<div>Teleskoobita <input type="checkbox"/> Umbkaas <input checked="" type="checkbox"/> Vesilukk <input type="checkbox"/></div> <div>Teleskoobiga <input checked="" type="checkbox"/> 25 T <input type="checkbox"/> Voolurahusti <input type="checkbox"/></div> <div>Teleskoobi toru pikkus [mm] 800 40 T <input checked="" type="checkbox"/> Settepesa <input type="checkbox"/></div> <div>Teleskoobi toru diameeter [mm] 500 Restkaas <input type="checkbox"/> Sügavus [mm]</div>								<div>Teleskoobita <input type="checkbox"/> Umbkaas <input checked="" type="checkbox"/> Vesilukk <input type="checkbox"/></div> <div>Teleskoobiga <input checked="" type="checkbox"/> 25 T <input checked="" type="checkbox"/> Voolurahusti <input type="checkbox"/></div> <div>Teleskoobi toru pikkus [mm] 800 40 T <input type="checkbox"/> Settepesa <input type="checkbox"/></div> <div>Teleskoobi toru diameeter [mm] 500 Restkaas <input type="checkbox"/> Sügavus [mm]</div>							





Kaevu tähis SK-5-15	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De800/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.91	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	630.00	PP		0°	0.00
	2	630.00	PP		220°	0.00
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]		


Kaevu tähis SK-5-10	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De800/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.33	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	500.00	PP		0°	0.00
	2	500.00	PP		180°	0.00
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]		

Kaevu tähis SK-5-13	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.60	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
		1	630.00	PP	0°	0.00
		2	200.00	PP	110°	1.22
		3	630.00	PP	180°	0.00
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]		

Kaevu tähis SK-6-01	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De1125/630	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 3.23	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]		
	1	800.00	PP		0°	0.00	
	2	630.00	PP		90°	0.00	
	3	500.00	PP		180°	0.30	
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>		
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>		
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>		
Teleskoobi toru diameeter [mm]	630	Restkaas	<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]			

Kaevu tähis SK-5-11	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De800/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.49	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
			Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
			1	500.00	PP	0°	0.00
			2	160.00	PP	90°	0.48
			3	500.00	PP	180°	0.00
			4	160.00	PP	270°	0.48
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>		
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>		
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>		
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]			

Kaevu tähis SK-5-14	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De800/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.97	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
		1	630.00	PP	0°	0.00
		2	630.00	PP	145°	0.00
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]		


Kaevu tähis SK-6-2	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De800/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.71	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	800.00	PP	0°	0.00	
	2	800.00	PP	180°	0.00	
	3	160.00	PP	265°	1.07	
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]		


GEOALUS	KOOSTAJA: K-Projekt Aktsiasells	TÖÖ NR:21089	MÕÕDISTATUD: 08.2021
Punktlide koordinaadid on L-EST'97 süsteemis ja kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis			


TÖÖ NR 21240-0013	OBJEKT NR -	STAADIUM TP	PROJEKTI OSA - JOONISE NR VK-8-08	MÕÕTKAVA / FORMAAT A3	PROJEKTUJUT Anna Nikulinikova	/alkkirjastatud digitaalselt/
TÖÖ NIMETUS Harku alevikus Betooni, Betooni 1-3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringu ala teed ja tehnovõrgud					VASTUTAV INS. Kätlin Vodja	/alkkirjastatud digitaalselt/
Aia põik, Aia põik 5,7-14,L1, Aia tänav, Aia tänav L3,L6, Aia tn 13,16, Betooni tänav, Betooni tn 3-5, Harku alevik, Harku vald, Harjumaa					INSENER Kätlin Vodja	/alkkirjastatud digitaalselt/
Aadress					kuupäev	12.07.2024
JOONISE NIMETUS Sademeveekanalisatsioonikaevude tabelid					21240001301_TP_VK-8-0614_v04_SK-kaevutabelid.dwg	
					SWECO Projekt AS Tel +372 674 4000 sweco@sweco.ee	



PRINTIUD: 12.07.2024

Kaevu tähis SK-6-3	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De800/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.71	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
			Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
			1	800.00	PP	0°	0.00
			2	200.00	PP	90°	1.41
			3	800.00	PP	180°	0.00
			4	200.00	PP	270°	1.41
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SK-6-6	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De800/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.31	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
			Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
			1	800.00	PP	0°	0.00
			2	200.00	PP	100°	0.98
			3	800.00	PP	180°	0.00
			4	200.00	PP	265°	0.98
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SK-6-4	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De800/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.91	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	800.00	PP	0°	0.00	
		2	160.00	PP	90°	1.03	
		3	800.00	PP	180°	0.00	
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SK-1-1	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De400/315	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 0.88	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	200.00	PP	0°	0.00	
		2	200.00	PP	170°	0.00	
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>			Umbkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>			25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800			40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]	400			Restkaas	<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	


Kaevu tähis SK-6-5	Kogus 1	Tüüp SK	Kaevu läbimõõt [mm] De1125/630	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.72	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
			Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
			1	800.00	PP	0°	0.00
			2	160.00	PP	90°	0.79
			3	800.00	PP	180°	0.00
			4	160.00	PP	270°	0.52
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]		630	Restkaas	<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]		


GEOALUS	KOOSTAJA: K-Projekt Aktsiaselts	TÖÖ NR:21089	MÕÕDISTATUD: 08.2021
Punktide koordinaadid on L-EST97 süsteemis ja kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis			

TÖÖ NR 21240-0013	OBJEKT NR -	STAADIUM TP	PROJEKTI OSA - JOONISE NR VK-8-09	MÕÕTKAVA / FORMAAT A3	PROJEKTIIUHT Anna Nikulinikova	/alkkirjastatud digitaalselt/
TÖÖ NIMETUS Harku alevikus Betooni, Betooni 1-3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringu ala teed ja tehnovõrgud					VASTUTAV INS. Kätlin Vodja	/alkkirjastatud digitaalselt/
Aadress Aia põik, Aia põik 5,7-14,L1, Aia tänav, Aia tänav L3,L6, Aia tn 13,16, Betooni tänav, Betooni tn 3-5, Harku alevik, Harku vald, Harjumaa					INSENER Kätlin Vodja	/alkkirjastatud digitaalselt/
					kuupäev 12.07.2024	
JOONISE NIMETUS Sademeveekanalisatsioonikaevude tabelid					21240001301_TP_VK-8-0614_v04_SK-kaevutabelid.dwg	
					SWECO Projekt AS Tel +372 674 4000 sweco@sweco.ee	





PRINTITUD: 12.07.2024


Kaevu tähis SKT-1	Kogus 1	Tüüp SKK	Kaevu läbimõõt [mm] De200/160	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.37	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	160.00	PP	0°	0.00	
		2	110.00	PP	180°	0.00	
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		160	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	


Kaevu tähis SKT-4	Kogus 1	Tüüp SKK	Kaevu läbimõõt [mm] De200/160	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.70	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	110.00	PP	0°	0.00	
		2	110.00	PP	180°	0.00	
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		160	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	


Kaevu tähis SKT-7	Kogus 1	Tüüp SKK	Kaevu läbimõõt [mm] De200/160	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.66	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
		1	160.00	PP	0°	0.00
		2	110.00	PP	180°	0.00
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	160	Restkaas	<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]		


Kaevu tähis SKT-2	Kogus 1	Tüüp SKK	Kaevu läbimõõt [mm] De200/160	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.54	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	160.00	PP	0°	0.00	
		2	110.00	PP	180°	0.00	
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		160	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SKT-5	Kogus 1	Tüüp SKK	Kaevu läbimõõt [mm] De200/160	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.85	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]		
	1	160.00	PP	0°	0.00		
	2	110.00	PP	180°	0.00		
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		160	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	


Kaevu tähis SKT-8	Kogus 1	Tüüp SKK	Kaevu läbimõõt [mm] De200/160	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.93	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	110.00	PP		0°	0.00
	2	160.00	PP		180°	0.00
Teleskoobita <input type="checkbox"/>		Umbkaas <input checked="" type="checkbox"/>		Vesilukk <input type="checkbox"/>		
Teleskoobiga <input checked="" type="checkbox"/>		25 T <input type="checkbox"/>		Voolurahusti <input type="checkbox"/>		
Teleskoobi toru pikkus [mm] 800		40 T <input checked="" type="checkbox"/>		Settepesa <input type="checkbox"/>		
Teleskoobi toru diameeter [mm] 160		Restkaas <input type="checkbox"/>		Sügavus [mm]		

Kaevu tähis SKT-3	Kogus 1	Tüüp SKK	Kaevu läbimõõt [mm] De200/160	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.40	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
		1	160.00	PP	0°	0.00
		2	110.00	PP	180°	0.00
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]	160	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SKT-6	Kogus 1	Tüüp SKK	Kaevu läbimõõt [mm] De200/160	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.03	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00																								
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]																								
		1	160.00	PP	0°	0.00																								
		2	110.00	PP	180°	0.00																								
<table><tr><td>Teleskoobita</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Umbkaas</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Vesilukk</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobiga</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>25 T</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Voolurahusti</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobi toru pikkus [mm]</td><td>800</td><td>40 T</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Settepesa</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobi toru diameeter [mm]</td><td>160</td><td>Restkaas</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Sügavus [mm]</td><td></td></tr></table>							Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>	Teleskoobi toru diameeter [mm]	160	Restkaas	<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>																									
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>																									
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>																									
Teleskoobi toru diameeter [mm]	160	Restkaas	<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]																										


Kaevu tähis SKT-9	Kogus 1	Tüüp SKK	Kaevu läbimõõt [mm] De200/160	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.98	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	160.00	PP		0°	0.00
	2	110.00	PP		180°	0.00
Teleskoobita <input type="checkbox"/> Umbkaas <input checked="" type="checkbox"/> Vesilukk <input type="checkbox"/>						
Teleskoobiga <input checked="" type="checkbox"/> 25 T <input type="checkbox"/> Voolurahusti <input type="checkbox"/>						
Teleskoobi toru pikkus [mm] 800 40 T <input checked="" type="checkbox"/> Settepesa <input type="checkbox"/>						
Teleskoobi toru diameeter [mm] 160 Restkaas <input type="checkbox"/> Sügavus [mm]						


GEOALUS	KOOSTAJA: K-Projekt Aktsiaselts	TÖÖ NR:21089	MÕÕDISTATUD: 08.2021
Punktlde koordinaadid on L-EST'97 süsteemis ja kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis			


TÖÖ NR	OBJEKT NR	STAADIUM	PROJEKTI OSA - JOONISE NR	MÕÕTKAVA / FORMAAT	PROJEKTUUIT	Anna Nikulnikova	/alkkirjastatud digitaalselt/
21240-0013	-	TP	VK-8-10	A3	VASTUTAV INS.	Kätlin Vodja	/alkkirjastatud digitaalselt/
TÖÖ NIMETUS Harku alevikus Betooni, Betooni 1-3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringu ala teed ja tehnovõrgud					INSENER	Kätlin Vodja	/alkkirjastatud digitaalselt/
Aadress Aia põik, Aia põik 5,7-14,L1, Aia tänav, Aia tänav L3,L6, Aia tn 13,16, Betooni tänav, Betooni tn 3-5, Harku alevik, Harku vald, Harjumaa					KUUPÄEV	12.07.2024	
					21240001301_TP_VK-8-0614_v04_SK-kaevutabelid.dwg		
Joonise nimetus Sademeveekanalisatsiooni kontrollitorude tabelid					SWECO Projekt AS Tel +372 674 4000 sweco@sweco.ee		
							




PRINTITUD: 12.07.2024

Kaevu tähis SKT-10	Kogus 1	Tüüp SKK	Kaevu läbimõõt [mm] De200/160	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 2.23	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]		
	1	160.00	PP	0°	0.00		
	2	110.00	PP	175°	0.00		
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		160	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SKT-14	Kogus 1	Tüüp SKK	Kaevu läbimõõt [mm] De200/160	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.81	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]		
	1	160.00	PP		0°	0.00	
	2	110.00	PP		180°	0.00	
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		160	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SKT-11	Kogus 1	Tüüp SKK	Kaevu läbimõõt [mm] De200/160	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.53	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	160.00	PP	0°	0.00	
		2	110.00	PP	180°	0.00	
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		160	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

Kaevu tähis SKT-13	Kogus 1	Tüüp SKK	Kaevu läbimõõt [mm] De200/160	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.53	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]		
	1	160.00	PP	0°	0.00		
	2	110.00	PP	180°	0.00		
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		160	Restkaas		<input type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	

GEOALUS	KOOSTAJA: K-Projekt Aktsiaselts	TÖÖ NR:21089	MÕÕDISTATUD: 08.2021
Punktide koordinaadid on L-EST'97 süsteemis ja kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis			

TÖÖ NR 21240-0013	OBJEKTI NR -	STAADIUM TP	PROJEKTI OSA - JOONISE NR VK-8-11	MÕÕTKAVA / FORMAAT A3	PROJEKTJUHT Anna Nikulinikova	/alkkirjastatud digitaalselt/
TÖÖ NIMETUS Harku alevikus Betooni, Betooni 1-3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringu ala teed ja tehnovõrgud					VASTUTAV INS. Kätlin Vodja	/alkkirjastatud digitaalselt/
Aadress Aia põik, Aia põik 5,7-14,L1, Aia tänav, Aia tänav L3,L6, Aia tn 13,16, Betooni tänav, Betooni tn 3-5, Harku alevik, Harku vald, Harjumaa					INSENER Kätlin Vodja	/alkkirjastatud digitaalselt/
KUUPÄEV 12.07.2024					21240001301_TP_VK-8-0614_v04_SK-kaevutabelid.dwg	
JOONISE NIMETUS Sademeveekanalisatsiooni kontrollitorude tabelid					SWECO Projekt AS Tel +372 674 4000 sweco@sweco.ee	



PRINDITUD: 12.07.2024

Kaevu tähis NRK-3-3	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 0.93	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	200.00	PP	0°	0.00	
Teleskoobita		<input checked="" type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]			40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]			Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800


Kaevu tähis NRK-3-6	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.20	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	200.00	PP	0°	0.00	
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800	

Kaevu tähis NRK-3-1	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.00	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	200.00	PP	0°	0.00	
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800

Kaevu tähis NRK-3-4	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.15	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	200.00	PP	0°	0.00	
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800	

Kaevu tähis NRK-3-7	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.20	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	200.00	PP	0°	0.00	
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800	

Kaevu tähis NRK-3-2	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 0.93	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	200.00	PP	0°	0.00	
Teleskoobita	<input checked="" type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]		40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]		Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800	


Kaevu tähis NRK-3-5	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.15	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	200.00	PP	0°	0.00	
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800	


Kaevu tähis NRK-4-1	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.20	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	200.00	PP	0°	0.00	
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800	


GEOALUS	KOOSTAJA: K-Projekt Aktsiaselts	TÖÖ NR:21089	MÕÕDISTATUD: 08.2021
Punktlide koordinaadid on L-EST'97 süsteemis ja kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis			


TÖÖ NR	OBJEKTI NR	STAADIUM	PROJEKTI OSA - JOONISE NR	MÕÕTKAVA / FORMAAT	PROJEKTUJHT	Anna Nikulinikova	/alkkirjastatud digitaalselt/
21240-0013	-	TP	VK-8-12	A3	VASTUTAV INS.	Kätlin Vodja	/alkkirjastatud digitaalselt/
TÖÖ NIMETUS					INSENER	Kätlin Vodja	/alkkirjastatud digitaalselt/
Harku alevikus Betooni, Betooni 1-3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringu ala teed ja tehnovõrgud							
Aia põik, Aia põik 5,7-14,L1, Aia tänav, Aia tänav L3,L6, Aia tn 13,16, Betooni tänav, Betooni tn 3-5, Harku alevik, Harku vald, Harjumaa					ADRESS		
					KUUPÄEV	12.07.2024	
					21240001301_TP_VK-8-0614_v04_SK-kaevutabelid.dwg		
JOONISE NIMETUS					SWECO Projekt AS Tel +372 674 4000 sweco@sweco.ee		
Sademeveekanalisisatsiooni restkaevude tabelid					SWECO		


PRINTIDUD: 12.07.2024


Kaevu tähis NRK-4-2	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.20	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	200.00	PP		0°	0.00
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800	


Kaevu tähis NRK-5-1	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.00	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	200.00	PP	0°	0.00	
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800	


Kaevu tähis NRK-5-4	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.00	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	200.00	PP	0°	0.00	
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800	


Kaevu tähis NRK-4-3	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.20	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	200.00	PP	0°	0.00	
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800	

Kaevu tähis NRK-5-2	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.00	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	200.00	PP	0°	0.00	
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800

Kaevu tähis NRK-5-5	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.35	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	200.00	PP	0°	0.00	
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800


Kaevu tähis NRK-4-4	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.20	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
	Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
	1	200.00	PP	0°	0.00	
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800	

Kaevu tähis NRK-5-3	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.00	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00																								
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]																								
		1	200.00	PP	0°	0.00																								
<table><tr><td>Teleskoobita</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Umbkaas</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Vesilukk</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobiga</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>25 T</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Voolurahusti</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobi toru pikkus [mm]</td><td>800</td><td>40 T</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Settepesa</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobi toru diameeter [mm]</td><td>500</td><td>Restkaas</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Sügavus [mm]</td><td>800</td></tr></table>							Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>																									
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>																									
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>																									
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800																									


Kaevu tähis NRK-5-6	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.35	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00																								
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]																								
		1	200.00	PP	0°	0.00																								
<table><tr><td>Teleskoobita</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Umbkaas</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Vesilukk</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobiga</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>25 T</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Voolurahusti</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobi toru pikkus [mm]</td><td>800</td><td>40 T</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Settepesa</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobi toru diameeter [mm]</td><td>500</td><td>Restkaas</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Sügavus [mm]</td><td>800</td></tr></table>							Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>																									
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>																									
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>																									
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800																									


GEOALUS	KOOSTAJA: K-Projekt Aktsiaselts	TÖÖ NR:21089	MÕÕDISTATUD: 08.2021
Punktlde koordinaadid on L-EST'97 süsteemis ja kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis			


PRINDITUD: 12.07.2024


TÖÖ NR	OBJEKT NR	STAADIUM	PROJEKTI OSA - JOONISE NR	MÕÕTKAVA / FORMAAT	PROJEKTIIUHT	Anna Nikulinikova	/alkkirjastatud digitaalselt/
21240-0013	-	TP	VK-8-13	A3	VASTUTAV INS.	Kätlin Vodja	/alkkirjastatud digitaalselt/
TÖÖ NIMETUS Harku alevikus Betooni, Betooni 1-3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringu ala teed ja tehnovõrgud					INSENER	Kätlin Vodja	/alkkirjastatud digitaalselt/
Aadress Aia põik, Aia põik 5,7-14,L1, Aia tänav, Aia tänav L3,L6, Aia tn 13,16, Betooni tänav, Betooni tn 3-5, Harku alevik, Harku vald, Harjumaa							
JOONISE NIMETUS Sademeveekanalisisatsiooni restkaevude tabelid					KUUPÄEV	12.07.2024	
					21240001301_TP_VK-8-0614_v04_SK-kaevutabelid.dwg		
					SWECO Projekt AS Tel +372 674 4000 sweco@sweco.ee		
							





Kaevu tähis NRK-5-7	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.20	Kaevu sügavus vu-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vu-st [m]
		1	200.00	PP	0°	0.00
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800	


Kaevu tähis NRK-6-1	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.20	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00																								
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]																								
		1	200.00	PP	0°	0.00																								
<table><tr><td>Teleskoobita</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Umbkaas</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Vesilukk</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobiga</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>25 T</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Voolurahusti</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobi toru pikkus [mm]</td><td>800</td><td>40 T</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Settepesa</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobi toru diameeter [mm]</td><td>500</td><td>Restkaas</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Sügavus [mm]</td><td>800</td></tr></table>							Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>																									
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>																									
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>																									
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800																									

Kaevu tähis NRK-6-4	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.20	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00																								
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]																								
		1	200.00	PP	0°	0.00																								
<table><tr><td>Teleskoobita</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Umbkaas</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Vesilukk</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobiga</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>25 T</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Voolurahusti</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobi toru pikkus [mm]</td><td>800</td><td>40 T</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Settepesa</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobi toru diameeter [mm]</td><td>500</td><td>Restkaas</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Sügavus [mm]</td><td>800</td></tr></table>							Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>																									
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>																									
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>																									
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800																									

Kaevu tähis NRK-5-8	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.20	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm] 200.00	Trassi materjal PP	Nurk 0°	Trassi kõrgus vv-st [m] 0.00
Teleskoobita <input type="checkbox"/>	Teleskoobiga <input checked="" type="checkbox"/>	Teleskoobi toru pikkus [mm] 800	Teleskoobi toru diameeter [mm] 500	Umbkaas <input type="checkbox"/>	5 T <input type="checkbox"/>	40 T <input type="checkbox"/>
				Restkaas <input checked="" type="checkbox"/>	Vesilukk <input type="checkbox"/>	Voolurahusti <input type="checkbox"/>
					Settepesa <input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm] 800

Kaevu tähis NRK-6-2	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.20	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]
		1	200.00	PP	0°	0.00
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800	

Kaevu tähis NRK-5-9	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 0.97	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00	
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]	
		1	200.00	PP	0°	0.00	
Teleskoobita		<input type="checkbox"/>	Umbkaas		<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/>	25 T		<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>
Teleskoobi toru pikkus [mm]		800	40 T		<input checked="" type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskoobi toru diameeter [mm]		500	Restkaas		<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800

Kaevu tähis NRK-6-3	Kogus 1	Tüüp NRK	Kaevu läbimõõt [mm] De560/500	Kaevu materjal PE	Kaevu kõrgus [m] 1.20	Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00																								
		Nr	Trassi läbimõõt [mm]	Trassi materjal	Nurk	Trassi kõrgus vv-st [m]																								
		1	200.00	PP	0°	0.00																								
<table><tr><td>Teleskoobita</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Umbkaas</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Vesilukk</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobiga</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>25 T</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Voolurahusti</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobi toru pikkus [mm]</td><td>800</td><td>40 T</td><td><input type="checkbox"/></td><td>Settepesa</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Teleskoobi toru diameeter [mm]</td><td>500</td><td>Restkaas</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Sügavus [mm]</td><td>800</td></tr></table>							Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>	Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>	Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>	Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800
Teleskoobita	<input type="checkbox"/>	Umbkaas	<input type="checkbox"/>	Vesilukk	<input type="checkbox"/>																									
Teleskoobiga	<input checked="" type="checkbox"/>	25 T	<input type="checkbox"/>	Voolurahusti	<input type="checkbox"/>																									
Teleskoobi toru pikkus [mm]	800	40 T	<input type="checkbox"/>	Settepesa	<input checked="" type="checkbox"/>																									
Teleskoobi toru diameeter [mm]	500	Restkaas	<input checked="" type="checkbox"/>	Sügavus [mm]	800																									

GEOALUS	KOOSTAJA: K-Projekt Aktsiaselts	TÖÖ NR:21089	MÕÖDISTATUD: 08.2021
Punktide koordinaadid on L-EST97 süsteemis ja kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis			

TÖÖ NR 21240-0013	OBJEKTI NR -	STAADIUM TP	PROJEKTI OSA - JOONISE NR VK-8-14	MÕÕTKAVA / FORMAAT A3	PROJEKTIUHT Anna Nikulnikova	/allkirjastatud digitaalselt/
TÖÖ NIMETUS Harku alevikus Betooni, Betooni 1-3, Betooni 5, Betooni 7 kinnistute detailplaneeringu ala teed ja tehnovõrgud					VASTUTAV INS. Kätlin Vodja	/allkirjastatud digitaalselt/
					INSENER Kätlin Vodja	/allkirjastatud digitaalselt/
					ADRESS Aia põik, Aia põik 5,7-14,L1, Aia tänav, Aia tänav L3,L6, Aia tn 13,16, Betooni tänav, Betooni tn 3-5, Harku alevik, Harku vald, Harjumaa	KUUPÄEV 12.07.2024
JOONISE NIMETUS Sademeveekanalisatsiooni restkaevude tabelid					21240001301_TP_VK-8-0614_v04_SK-kaevutabelid.dwg	
					SWECO Projekt AS Tel +372 674 4000 sweco@sweco.ee	
					