

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 0709778822****TEENUSE TELLIJAJA**

NIMI / ÄRINIMI LANDVERK OÜ	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 11889198
ESINDAJA NIMI AIGAR REIMANN	ESINDAJA TELEFON 53731431

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide koostöölastamine: keskmine projekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Kasela_Karli_Kuslapuu tn 1, Soinaste küla, Kambja vald(taristu)	
MAKSUMUS 40.00	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 19.05.2026
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Marge Kasenurm	

Teenuse osutaja:
Marge Kasenurm
Elektrilevi OÜ

Teenuse tellija:
AIGAR REIMANN

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 0709778822

Kooskõlastuse kuupäev 19.05.2026

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 11889198

Ettevõtte nimi LANDVERK OÜ

Kontakisik AIGAR REIMANN

Objekti aadress Kasela_Karli_Kuslapuu tn 1, Soinaste küla, Kambja vald(taristu)

Töö number T2522, 0100326, 3-S-26

Töö sisu DP ala teed ja tehnovõtgud

Etapp Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm>

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise

eest.

* Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus.

* Olemasolevad kaablid kaitsta.

* Kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnast. Trasside paigaldamisel arvestada perspektiivsete elektrikaablite ja liitumiskilpidega ning tagada nõuetekohane vahekaugus nende paigaldamiseks.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS

Marge Kasenurm

Elektrilevi OÜ