



LANDVERK OÜ

Tartu maakond

Tartu linn

Tartu linn

Lõõtsa tn 5

50109

aigar@landverk.ee

Teie: 04.06.2026 nr -

Meie: 09.06.2026 nr 6.2-2/19738

**Kambja vallas Soinaste külas asuvate
Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 taristu
projektist**

Austatud Aigar Reimann

Edastasite Maa- ja Ruumiametile kooskõlastamiseks projekti „Kambja vallas Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 taristu projekt“. Töö nr 0100326 (EL); 3-S-26 (EN); T2522 (TL); T2522 (VKV) (registreeritud Maa- ja Ruumiameti dokumendihaldussüsteemis KIRKE nr 6-3/26/6820-3).

Projekti VKV osa kohaselt on sademeveetorustiku eesvooluks maaparandusehitise Aardla-Nõlva I (maaparandussüsteemi/ehitise kood 2104440020020/002) kuivenduskraav ning Porijõgi (maaparandussüsteemi/ehitise kood 2104440020000/001). Väljavool tähisega 7SK suubub otse Porijõkke (291 l/s). Väljavoolud tähistega 4SK, 5SK (252 l/s) ja 6SK (65 l/s) suubuvad maaparandusehitise Nõlva I kuivenduskraavi, mis suubub Kuslapuu tänava äärsesse kraavi. Sinna suubub ka Kuslapuu tänava valgalalt vooluhulk 118 l/s. Tööprojekti andmetel on Kuslapuu tänava äärne kraav piisava ristlõike ja languga (ca 10-15 promilli) sademevee ärajuhtimiseks. Kokku suunatakse projekti maa-alalt Porijõkke vooluhulk 726 l/s. Vastavalt AS Tartu Veevõrk tehnilistele tingimustele näeb projekt ette äravoolu piiramise kinnistutelt De 110 sademeveetoruga. Projekti kohaselt on Eestis valingvihmad üldiselt juuli ja augusti kuus ning sellel ajal arenduselt lisanduvad vooluhulgad ei põhjusta Porijões olulist veetaseme tõusu.

Maa- ja Ruumiameti maaparanduse osakond on projekti „Kambja vallas Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 taristu projekt“ (töö nr 0100326 (EL); 3-S-26 (EN); T2522 (TL); T2522 (VKV)) läbi vaadanud maaparandussüsteemi toimimise seisukohalt ja ei esita selles osas vastuväiteid.

Juhime tähelepanu, et Porijõe kaldasse on rajatud nõlva stabiilsuse tagamiseks nõlvadrenaaž. Kolm dreni paiknevad paralleelselt Porijõega kuni 30 m kauguseni kaldast. Et säilitada kalda stabiilsus, tuleb sademevee väljavoolu rajamisel nõlvadrenaažiga arvestada.

(allkirjastatud digitaalselt)

HEIKKI ELLER

maaparanduse osakonna maaparanduse kooskõlastuste büroo peaspetsialist

Heikki Eller

505 3462 heikki.eller@maaruum.ee