

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Landverk OÜ			Isiku- või registrikood 11889198
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tartu linn, Tehnika tn, 3	Sihtnumber 50104	Maakond Tartu maakond
	Telefon 5373 1431	e-post info@landverk.ee	
Kontaktisik	Nimi Aigar Reimann		
	Telefon 5373 1431	e-post aigar@landverk.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tani Soinaste küla Kambja vald Tartu maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 28301:001:1775	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele
--

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

--

KLIENDI TEGEVUSED

1. Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 taristu projekti koostamisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid müra taseme suuruse kohta.
2. Projekteeritaval alal asuvad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad 10 kV ja 0,4 kV kaabelliinid.
3. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil või selle lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu.
4. Juhul kui mitteelektriprojektiga tuleb ümber paigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk kui projekteeritav rajatis kulgeb pikki kaabelliini, siis tuleb Võrguettevõtjalt tellida võrgu ümberehitus aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguymberehitus> ning sõlmida projekteerimiseks ja ehitustöödeks võrgu ümberehitamise leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab tellija.
5. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ (https://epp.elektrilevi.ee/epp/news/procurement_files) nõuetele.
6. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.
7. Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/teenused/vorgu-asukohaandmed>
8. Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi OÜ e-teeninduses ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
9. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektile taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus iseteeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused>

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Peep Herm
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja
+3725056891 | Peep.Herm@elektrilevi.ee

Koostatud: 10.12.2025
Kehtib kuni: 10.12.2026