



Kaugkütte ristumisel sadevee ja veetorustikuga tuleb eelnevalt täita kaugjahutustorustiku kaevik ristumisel samade kommunikatsioonidega, nii, et torustik toetuks vähemalt liivapadjale. Vältimaks torude ja kaevude ära vajumist.

TINGMÄRGID

- KINNISTU PIIRID
- PROJEKTEERITUD KAUGKÜTTETORUSTIK (PEALEVOOL ALL, TAGASIVOOL ÜLEVAL)
- PROJEKTEERITUD KAUGJAHUTUSTORUSTIK (PEALEVOOL ALL, TAGASIVOOL ÜLEVAL)
- PROJEKTEERITUD KAUGJAHUTUSTORUSTIK HÜLSIS
- KÜMMEL OÜ, TÖÖ NR 23029
- OLEMASOLEV II KLASSI PUITTAIM VÕI NENDE RÜHM EKSPLIKATSIOONI NUMBRIGA
- OLEMASOLEV III KLASSI PUITTAIM VÕI NENDE RÜHM EKSPLIKATSIOONI NUMBRIGA
- OLEMASOLEV V KLASSI PUITTAIM VÕI NENDE RÜHM EKSPLIKATSIOONI NUMBRIGA
- LOODUSES MITTEKESISTEERINUD PUU
- KAWERMOIS OÜ, TÖÖ NR KWM230818
- OLEMASOLEVA TV-VALGUSTI ÜMBERPAIGUTAMINE UUDE ASUKOHTA
- OLEMASOLEVA TV-VALGUSTI EHTUSAEAGNE EEMALDAMINE JA EHTUSE JÄRGSILT PAIGALDAMINE EHTUSELE EELNEVAS ASUKOHAS
- PROJEKTEERITUD SIDETRASS
- PROJEKTEERITUD SIDEKAEV
- HEATCONSULT OÜ, TÖÖ NR 22014 (EHITUSLUBA NR 2212271/21429)
- VAREM PROJEKTEERITUD KAUGKÜTTETORUSTIK
- ESD SOLUTIONS OÜ TÖÖ NR 22001 (EHITUSLUBA NR 2212271/21429)
- VAREM PROJEKTEERITUD MAAPEALNE HOONESTUSALA
- VAREM PROJEKTEERITUD MAA-ALUNE HOONESTUSALA
- VAREM PROJEKTEERITUD HOONE 1. KORRUSE VÄLISEINTE GABARIIT
- VP PROJEKT OÜ TÖÖ NR 202201 (EHITUSLUBA NR 2212271/21429)
- VAREM PROJEKTEERITUD SADEMEVEE KANALISATSIOON KINNISTUL
- ED INSENERID OÜ, TÖÖ NR 31-19 (EHITUSLUBA NR 2112271/38439)
- VAREM PROJEKTEERITUD ELEKTRIKAABLIKANALISATSIOON
- VAREM PROJEKTEERITUD VÄLISVALGUSTUSE KAABELLIIN
- VAREM PROJEKTEERITUD VALGUSTI MASTIL
- TELEPROJEKT OÜ, TÖÖ NR TJ-3545 (EHITUSLUBA 2112271/38439)
- VAREM PROJEKTEERITUD SIDEKANALISATSIOON
- ESTKONSULT OÜ, TÖÖ NR 19018 (EHITUSLUBA 2112271/38439)
- VAREM PROJEKTEERITUD ÜHISVEEVÄRGI TORUSTIK
- VAREM PROJEKTEERITUD VEEVARUSTUSE TORUSTIK (kinnistustorustik)
- VAREM PROJEKTEERITUD REOVEE ÜHISKANALISATSIOONI TORUSTIK
- VAREM PROJEKTEERITUD REOVEEKANALISATSIOONI KINNISTUTORUSTIK
- VAREM PROJEKTEERITUD SADEMEVEE TORUSTIK (kinnistustorustik)
- K S1
- VAREM PROJEKTEERITUD REOVEEKANALISATSIOONI SURVETORUSTIK (kinnistustorustik)
- K S2
- VAREM PROJEKTEERITUD SADEMEVEE KANALISATSIOONI SURVETORUSTIK (kinnistustorustik)
- D1
- VAREM PROJEKTEERITUD DRENAAZITORUSTIK (puude kastmiseks, ülaaugustusega)
- D11
- VAREM PROJEKTEERITUD DRENAAZITORUSTIK (puude kastmiseks, täisaugustusega)
- VAREM PROJEKTEERITUD SADEMEVEE RENN
- VAREM PROJEKTEERITUD TULETÕRJEHÜDRANT ÜHISVEETORUSTIKUL
- K
- VAREM PROJEKTEERITUD REOVEE KANALISATSIOONI KAEV
- SK
- VAREM PROJEKTEERITUD SADEMEVEE KANALISATSIOONI KAEV
- RK
- VAREM PROJEKTEERITUD SADEMEVEE RESTKAEV
- VAREM LIKVIDEERITAV TORUSTIK
- T1
- VAREM PROJEKTEERITUD KINNISTUVÄLINE SOOJATORUSTIK
- T2
- VAREM PROJEKTEERITUD KINNISTU SOOJATORUSTIK
- J1
- VAREM PERSPEKTIVNE KINNISTUVÄLINE KAUGJAHUTUSE TORUSTIK
- J2
- VAREM PROJEKTEERITUD KINNISTU KAUGJAHUTUSE TORUSTIK
- OÜ KINO (EHITUSLUBA NR 2112271/38439)
- VAREM PROJEKTEERITUD NÕVA
- HOONE I KORRUSE PERIMEETER
- VAREM PROJEKTEERITUD TAIMEKOOSLUS
- VAREM PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE TÜÜP 10 (KRUUS)
- VAREM PROJEKTEERITUD KÖNNITEE TÜÜP 4 (GRANITSÕELMEKATE)
- VAREM PROJEKTEERITUD KÖNNITEE TÜÜP 3 (BETONPLAAT JA -KIVI)
- VAREM PROJEKTEERITUD KÖNNITEE TÜÜP 2 (BETONKIVI)
- VAREM PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE TÜÜP 1 (ASFALT)
- VAREM PROJEKTEERITUD KILLUSTIKKATE
- VAREM PROJEKTEERITUD PUIDUST KATE
- VAREM PROJEKTEERITUD BETOONIST ÄÄREKIVI H= 12CM
- VAREM PROJEKTEERITUD LIKVIDEERITAV HALJASTUS
- VAREM PROJEKTEERITUD OLEMASOLEV LEHTPUU JA PROJEKTEERITUD LEHTPUU
- VAREM PROJEKTEERITUD OKASPUU

MÄRKUSED:

- Asendiplaani aluseks on kasutatud Exact Geomark AS poolt teostatud moodsustööd nr 9812(2022) ning Geodeesia24 OÜ poolt teostatud moodsustööd nr 5120-21(2021).

MUUDATUS NR. REV. NR	KUUPÄEV DATE	TEOSTAS DESIGNED	KONTROLLIS CHECKED	ALKKIRI SIGNATURE	MUUDATUSE KIRJELDUS REVISION DESCRIPTION
HEATCONSULT					OBJEKTI ASUKOHT / LOCATION OF THE OBJECT: HARJU MAAKOND, TALLINN, PÕHJA-TALLINNA LINNAOSA, LENNUSADAMA TN JA VESILENNUKI TN PIIRKOND
PROJEKTERIA / DESIGNER: HEATCONSULT OÜ, REG. 12049862 VALIKOJA R. 11415 TALLINN TEL. +372 600 61 69 info@heatconsult.ee www.heatconsult.ee	TELLUJA / CUSTOMER: UTILITAS TALLINN AS REG. 10811069 MAAKRI 19/1, TALLINN 10145 TEL. +372 610 7100 info@utilitas.ee		TÖÖ NR / PROJECT NR: 23021	LEHT NR / DRAWING NR: ST-1	STADIUM / STAGE: EP
Insener / Designer: J. Mäe			MÕÖTAVA / SCALE: 1:500		
Projektijuh / Proj.Man: K. Kasepõld			VESILENNUKI TN KAUGKÜTTE- JA KAUGJAHUTUSTORUSTIK		
Kontrollis / Checked: K. Kasepõld					
Vastutav isik / Resp.: K. Kasepõld					
File: 23021 ST-1 Kaugkütetorustiku asendiplaan.dwg					KAUGKÜTTETORUSTIKU ASENDIPLAAN