



18401:001:0622
Uus-Sadama tn 27

Proj. liitumiskilp
LK226018 (Pumpla ja tänavavalgustus)
LPK1: 3x16 A, P2P arvesti (pumpla, JT2883)
LPK2: 3x20 A, P2P arvesti (tänavavalgustus, JT2884)
Kilpidele ühinemaandus, pot. ring.
Maandus ühendada KAJ maandusega.
Kilpide teeninduskülg majade poole.
Reservtoru tarbija kaablile
2x PEØ50; 450N; L= 2x 2/4 m (tr/toru)
sügavusel 0,7 m

Plan. pumpla

K1 mahus proj. komplektalajaam
AJ14370 (KA 1000 VM)
Trafo: 630 kVA

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL419467; AL 4x120 mm²
(AJ14370 F11 - LK226018)
L= 13/20 m (trass/kaabel)
Kaabel kaitsetorus
PEØ110; 450N; L= 12 m
sügavusel 1,0 m

K1 mahus proj. liitumiskilbid
1. LK219569 (Uus-Sadama 27/1)
2. LK219570 (Uus-Sadama 27/2)

18401:001:0621
Uus-Sadama tn 25

Projekt:				Tellija:					
Uus-Sadama 27 ja 29 kinnistute liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, II osa Haapsalu linn, Lääne maakond				Elektrilevi OÜ					
Joonis:				Joonise nr:					
Asendiplaan				JT2690-K2-1					
DRAFTIT DRAFTIT OÜ Reg. koost: 14231335 Imetsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	Mikk Reiter		Tel. 5348 2352					
	Kontrollis	Aro Kivisild				Möötkava	1:500	Leht	Lehti
						Stadium	Tööprojekt	5	5

DRAFTIT OÜ
Reg. koode: 14231335
Ilmetsalu 3, 50412 Tartu
info@draftit.ee