

Hr Mikk Reiter
DRAFTIT OÜ
Mikk@draftit.ee

Teie 22.09.2020

Meie 30.09.2020 nr 3-1.1/2870

RMK kooskõlastus elektrivõrgu projektile IP4149

Austatud Mikk Reiter

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele kooskõlastamiseks projektlahenduse 10 kv maakaabelliini projekteerimiseks Märjamaa vallas Rapla maakonnas RMK haldusala maaüksusel Märjamaa metskond 21 (50402:001:0410).

Kinnitate, et eelprojektis on arvestatud Maanteeameti teemaplaneeringuga, mille järgi maantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla plaanitakse käesoleval lõigul ehitada 2+2 kiirteeks koos kogujateedega ning Orgita liiklussõlmes mitmetasandilise ristmikuga.

Projekteeritud trass on Maanteeametiga läbi räägitud. See peab kulgema 10 m kaugusel plaanitavast kogujateest.

RMK on tutvunud esitatud materjalidega ja seab projektile tingimusteks, et maakaabel tuleb paigaldada kogu pikkuses vähemalt ühe meetri sügavusele maa sisse kaitsetorusse nii, et seda ei ohustaks üle maakaablil sõitev täislastis koormatraktor ega puude ladustamine maakaablile. Maakaablit ei või paigaldada RMK maa sisse kaugemale kui üks meeter Maanteeameti poolt projekteeritava kogujatee kavandatud teemaa ja RMK haldusalasse jääva maa piirist.

Nimetatud tingimustel kooskõlastame 22.09.2020 esitatud eelprojekti IP4149.

Kasvavate puude raie vajadusel tuleb pöörduda RMK Edela regiooni poole, raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raie tööde korraldamiseks, vähemalt kaks kuud enne ehitustöödega alustamist. Raadamise vajadusel käesoleva projekti raames tuleb saata avaldus koos raadamist vajava ala dwg. formaadis failiga (koordinaatide süsteem L-EST97) RMK Edela regioonile edela.regioon@rmk.ee raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise lepingu sõlmimiseks. Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt.

Teatame, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maakasutusõiguse spetsialist Urve Jõgile (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Emberg
RMK Raplamaa metsaülem

514 2148 raplamaa@rmk.ee