



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Narva

31.12.2019 nr 7.2-6.4/3084

**Haldusakti nr 7.2-6.4/2244 punkti 4
ja sunniraha hoiatuse kehtetuks
tunnistamine**

29. novembril 2019. aastal on laekunud Päästeameti Ida päästkeskusele Osaühingult Noorus dokument, mille kohaselt on muutunud paikvaatluse protokoll nr 7.2-5.4/2439 punktis nr 17 kirjeldatud puuduse faktilised asjaolud, mis on haldusakti nr 7.2-6.4/2244 punkti nr 4 andmise aluseks olnud. Asjas esinevad asjaolud tingivad haldusorgani 1. oktoobri 2019. aasta antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2244 punkti 4 kehtetuks tunnistamise.

Haldusorgan on kohustanud adressaati haldusakti nr 7.2-6.4/2244 punktiga nr 4 paigaldama Spa-veekeskuse köögiosa kaubavastuvõtu ruumi ja tuulekoja vahelisele tuletõkkeuksele (number SU1137) sulgemisseade, mis sulgeks ukse tulekahju või selle ohu korral automaatselt.

29. novembril 2019. aastal esitatud tõendusmaterjal kinnitab, et tuletõkkeuks nr SU1137 hoitakse suletud asendis. Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik, arvestades haldusakti andmise aluse faktiliste asjaolude muutumisega, juhindudes haldusmenetluse seaduse § 65 lõikest 3,

otsustas:

tunnistada kehtetuks OÜ Noorus taotlusel faktiliste asjaolude muutumisest alates (s.o 29.11.2019) ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2244 punkti nr 4 ning sellega kaasnenud sunniraha hoiatuse.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:
Noorus OÜ, popova@noorusspahotel.com.

+372 5860 2188
irina.belik@rescue.ee