



Imatra Elekter AS, Tööstuse 2, Haapsalu 90506, tel. 7150180, e-post: info@imatraelekter.ee  
Reg.nr. 10224137, KMKR nr. EE100396740, TP kood: 012401  
Swedbank EE862200001120143684, SEB Pank EE401010602003828004

Taotleja Road-Expert OÜ

Kadaka tee 4

E-mail: info@roadexpert.ee

Telefon: 56650034

Väljastatud: 28.06.2022

**Kehtivad kuni: 28.06.2023**

## ELEKTRIVARUSTUSE TEHNILISED TINGIMUSED NR. TT-13343H

**Objekt:** Rohuneeme tee 51b, Pringi küla, Viimsi vald, Harjumaa piirkond

### OLEMASOELVA JA SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED:

<i>Olemasoleva võrguühenduse andmed</i>	<i>Soovitava võrguühenduse andmed</i>
Pinge: ---	230V (1F)
Peakaitse vool: --- A	--- A
Võrgulepingu number:	
3.5 Soovitav liitumisjuhtmestik ja liitumispunkt	
3.6 Muud andmed	

**LIITUMISTAOTLUSE TOODE:**

Muu

### Nõuded:

Avada sissesõidu ja kergliiklustee teede alla jääv 10 kV kaabli trass. Kaabel kaitsta torudega ning võimalusel lasta 1m sügavusele. Taastada liivapadjad ning kaitse ja signaallindid. Trassi täide teostada liivaga. Kaabli kõrvale näha ette 1 reservtoru 160 mm.

Arvestada detailplaneeringu ala elektrivarustuseks ette nähtud kaablitega.

Koostaja:

Vladimir Beldjajev (Viimsi võrguteenuste juht)

/allkirjastatud digitaalselt/