81.96

+58.23

Kondi tee 29
57001:001:0058

M78H16
2.89

+53.04

+52.80

106.08

+52.64

Aasametsa
57001:001:1300

+52.87

M78H15
2.61

+52.55

+52.38

101.11

+52.05

+52.22

+51.92

+52.08

+52.36

M78H14
2.46
+52.42

+52.65

105.64

Mast M78H16 asendada:
TAN 11m, klass 3

Asendada olemasolev KP paljasjuhe
BLL-99 kaetud juhtmega mastidel
M78H11-M78H66
L = 2656m

Mast M78H15 asendada:
KREO 11m, klass 3

Mast M78H14 asendada:
KREO 11m, klass 3
Paigaldada
sädevahemikud

Õhuliini rippe joonis 19



Kp õhuliini paigaldamine.

STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

- Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. keskpinge mast
- Proj. keskpinge mastitugi
- Proj. tõmmits
- Proj. mastalajaam
- Proj. maandus
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Liinikoridoride puhastus
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev veetrass
- Ol. olev kanalisatsioonitrass
- Ol. olev drenaaž
- Ol. olev gaasitrass
- Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ		Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 07.01.2026
Töö nimetus:	Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.		Töö nr: 25-94 Joonise nr: 010 Mõõtkava: M1:500 A2
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 010	Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833 Kontrollis: Jaanus Kaldoja	