

STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

1W2

1W1

Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)

Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)

Proj. 20 kV õhuliin

Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel

Proj. keskpinge mast

Proj. keskpinge mastitugi

Proj. tõmmitis

Proj. mastalajaam

Proj. maandus

Demonteeritav võrk

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Liinikoridoride puhastus

Ol. olev 0.4 kV õhuliin

Ol. olev 0.4 kV kaabel

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev sidetrass (valguskaabel)

Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)

Ol. olev veetrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev drenaaž

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev soojatrass

Katastriüksuse piir

Õhuliini rippe joonis 22

Ojaäärne tee
89901:001:0374

KP õhuliin +8.60m

KP õhuliin +8.60m
MP õhuliin +6.05m

95.18

M78H33

Asendada olemasolev KP paljaajuhe
BLL-99 kaetud juhtmega mastidel
M78H11-M78H66
L = 2656m

Mastil M78H32
kontrollida maandustakistuse
väärtust. Nõutav
maandustakistus ≤ 16 Ω.
Ületamise korral rajada uus
maandus.
Paigaldada sädevahemikud

Hobuseraua
89901:001:0373

M78H32

93.59

94.85

M78H31

Mastil M78H31
kontrollida maandustakistuse
väärtust. Nõutav
maandustakistus ≤ 16 Ω.
Ületamise korral rajada uus
maandus.

89.18

Õhuliini rippe joonis 21

Tellija:			Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714 MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	Kuupäev: 07.01.2026 Töö nr: 25-94 Joonise nr: 015 Mõõtkava: M1:500 A2	
Elektrilevi OÜ					
Töö nimetus:	Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.		Kontrollis: Jaanus Kaldoja		
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 015				