Mast M78H50 asendada:
TAN 11m, klass 3 ,
Vajadusel paigaldada riiglid

M78H50

55.25
54.48
kraav
52.69
52.45
54.11
53.03
53.40
53.75

Ojakääru
57001:001:0099

102.03

Asendada olemasolev AS-35 KP
paljasjuhe BLL-62 kaetud juhtmega
mastidel M78H48-M78H51
L = 302m

53.65
53.69

Aasametsa
57001:001:1300

53.39
52.32
Orika oja
53.01

Liivaveeru
57001:001:0097

M78H51

53.25

M78H51 asendada:
TAN 11m, klass 4 + tugi 12m, klass 3;
Vajadusel paigaldada riiglid.
Mastile lisada LSK-d; LP20979

Metsakodu AJ

53.78

Metsakodu:(Viljandi M)
KTPN alajaamast võtta
välja KP sularid.

STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

- 1W2 — 1W2 — Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- 1W1 — 1W1 — Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. keskpinge mast
- Proj. keskpinge mastitugi
- Proj. tõmmits
- 50 — Proj. mastalajaam
- Proj. maandus
- X — X — Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Liinikoridoride puhastus
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- S — Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- V — Ol. olev veetrass
- K — Ol. olev kanalisatsioonitrass
- D — Ol. olev drenaaž
- G — Ol. olev gaasitrass
- T — Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 07.01.2026
		MTR:	TEL002388	Töö nr: 25-94
		Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 018
		Telefon:	+372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A3
Töö nimetus:	Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.	E-mail:	jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija:	Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 018	Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	