



KORRALDUS

16. juuli 2018 nr 1-3/18/1921

Sanitaarkaitseala vähendamine - Erika tn 1B

I. ASJAOLUD

AS Tallinna Vesi (reg.kood 10257326) on esitanud Keskkonnaametile taotluse Harju maakonnas Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas Erika tn 1b kinnistul (kinnistusraamatu registriosa number 6566101, katastriüksuse tunnus 78408:807:0700) olemasoleva puurkaevu PRK0000244 sanitaarkaitseala vähendamiseks 30 meetrilt 10 meetrini puurkaevust. Veehaarde sanitaarkaitseala vähendamise taotlus koos taotlusega vee erikasutusloa nr L. VV/322982 muutmiseks on Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis registreeritud 28.06.2018 kirja nr 14-6/18/10923 all.

Puurkaev sügavusega 150 meetrit on rajatud 1946. aastal ning hetkel reservis. Veekasutuse aruannete ja vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioonide alusel veevõtt puurkaevust PRK0000244 on aastate vahemikul 2013-2016 olnud 0 m³, aastal 2017 – 35 m³, aasta 2018 I ja II kvartalis – 0 m³.

Veeseaduse (edaspidi VeeS) § 28¹ lõikes 1 toodud 30 meetrise sanitaarkaitseala ulatuse nõudeid ei ole võimalik praeguses olukorras täita. Puurkaevu PRK0000244 sanitaarkaitsealas paikneb kanalisatsioonitorustik, mille on projekteeritud AS Infragate Eesti „Angerja, Karjamaa, Erika ja Tööstuse tänavate piirkond, vee- ja kanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimise projekt“. Ehitusluba kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimiseks on väljastatud 06.03.2013.

II. KAALUTLUSED

Veeseaduse (edaspidi VeeS) § 28 lõike 1 kohaselt on veehaarde sanitaarkaitseala joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja veela, kus veemaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist.

Vastavalt VeeS § 28 lõikele 4 otsustab Keskkonnaamet veehaarde sanitaarkaitseala määramise kaalutlusõiguse kohaselt.

VeeS § 28 lõikest 4 punktist 1 lähtuvalt võib Keskkonnaamet määrata veehaarde sanitaarkaitseala ulatuseks 10 meetrit puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ja kasutatakse kuni 50 inimeste vajaduseks.

Sanitaarkaitseala ulatuses ei ole lubatud tegevused, mis võivad ohustada põhjavee kvaliteeti või veehaarderajatisi.

2016. a AS Mavesi poolt tehtud uuringus „Harjumaa Ordoviitsiumi-Kambriumi ja Kambriumi-Vendi veekihtide Harku, Jõelähtme, Viimsi, Saku valdade ning Tallinna (välja arvatud Nõmme ja Lasnamäe linnaosa) ja Maardu linna põhjaveevarude ümberhindamise uuring“ on välja toodud, et kaitstud põhjaveekihi korral on miinimumnõudena vajalik tagada kõigile töötavatele joogivee kaevudele vähemalt 10 m sanitaarkaitseala vastavus nõuetele.

Puurkaevu töötav osa jääb vahemikku 102,5 – 150 m, avades Gdovi põhjaveekihi, mis on hästi kaitstud maapinnalt tuleneva reostuse eest kahe veepidemega: nii Kotlini aleuroliidi ja savikihiga (veepide) vahemikus 86-100 m kui ka Lontova sinisaviga (regionaalne veepide) vahemikus 6-60 m, mille vahele jääb veel omakorda Voronka põhjaveekiht.

Vastavalt Põhjaveekomisjoni 16.01.2018 istungi protokollile nr 163 on kaitstud põhjavee puhul põhjaveehaarde kaitse seisukohast veevõtul 10-500 kuupmeetrit ööpäevas sanitaarkaitseala 10 m piisav.

III. OTSUSTUS

VeeS § 28 lg 4 punkti 1 alusel, AS Tallinna Vesi (reg.kood 10257326) poolt koostatud taotlusest ja käesolevas otsuses toodud kaalutlusest ning tuginedes Keskkonnaameti peadirektori 05.03.2018 käskkirja nr 1-1/18/118 lisa 5 ”Põhja regiooni põhimäärus” punktidele 2.2 ja 3.5.8. **määrab:**

1. Harju maakonnas, Tallinna linnas, Põhja-Tallinna linnaosas, Erika tn 1b kinnistul (kinnistusraamatu registriosa number 6566101, katastriüksuse tunnus 78408:807:0700) olemasolevale puurkaevule PRK0000244 sanitaarkaitseala ulatuseks 10 meetrit.

2. Puurkaevu omanik on kohustatud teavitama Keskkonnaametit, kui käesolevas korralduses nimetatud õiguslik alus veehaarde sanitaarkaitseala vähendamiseks muutub või langeb ära.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaak Jürgenson
juhataja
Põhja regioon

Teadmiseks: AS Tallinna Vesi, tvesi@tvesi.ee
Keskkonnaagentuur, kaur@envir.ee
Päästeamet, rescue@rescue.ee

Karina Laasik
veespetsialist
Põhja regioon