



Imbtunneli rajamisest tulenevad piirangud.
Reinu kinnistule rajatavast imbväljakust tulenevalt tekib imbväljakust 50 m ulatuses piirang, kuhu ei saa puurkaevu rajada. Selle 50 m sisse ei tohi ulatuda ka puurkaevu hooldusala ja sanitaarkaitseala.

Projekteeritud kanalisatsioonitoru	— K11 —
Projekteeritud kanalisatsiooni survetoru	— KS1 —

KATASTRITUNNUS 63401:001:0259 REINU, SUNDIMETSA KÜLA, SAAREMAA VALD, SAARE MAAKOND				
Projekteeris Tarmo Põderson		ASENDIPLAAN		
v.spetsialist Tarmo Põderson		REINU_EP_VK-4-01_asendiplaan		
Kuupäev 03.06.2026	Töö nr. 34-2026	Stadium: EP	M 1:500/A3	Joonis: VK-1
OÜ HABELSBERG Anne 49-82, Tartu Tel. 51 07717 habelsberg@gmail.com EEP000229, ärireg. nr 11075872				